

#11514#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,334	0,055	47,71	46,7	46,62	45,79	0,83	24	0	0	71,2	65,3	5,89	0,6	0,4	-
25.08.2021	0,334	0,058	46,55	45,51	45,53	44,63	0,9	24	0	0	71,1	65,1	6,05	0,6	0,4	-
26.08.2021	0,337	0,054	46,22	45,22	45,2	44,37	0,83	24	0	0	71,1	64,8	6,23	0,6	0,4	-
27.08.2021	0,333	0,056	47,78	46,81	46,72	45,88	0,84	24	0	0	71,3	65,4	5,91	0,6	0,4	-
28.08.2021	0,366	0,057	47,17	46,15	46,13	45,26	0,87	24	0	0	71,4	64,8	6,62	0,6	0,4	-
29.08.2021	0,342	0,05	45,89	44,9	44,88	44,08	0,8	24	0	0	71	64,6	6,41	0,6	0,4	-
30.08.2021	0,32	0,055	46,88	45,9	45,84	44,99	0,85	24	0	0	71,2	65,4	5,74	0,6	0,4	-
31.08.2021	0,322	0,061	47,91	46,88	46,82	45,94	0,88	24	0	0	71,3	65,7	5,65	0,6	0,4	-
01.09.2021	0,337	0,049	47,32	46,48	46,26	45,55	0,71	24	0	0	71,2	65	6,25	0,6	0,4	-
02.09.2021	0,334	0,054	46,76	45,79	45,73	44,9	0,83	24	0	0	70,9	64,8	6,1	0,6	0,4	-
03.09.2021	0,343	0,052	46,56	45,59	45,53	44,73	0,8	24	0	0	71,1	64,6	6,44	0,6	0,4	-
04.09.2021	0,315	0,051	46,55	45,61	45,51	44,73	0,78	24	0	0	71,4	65,6	5,76	0,6	0,4	-
05.09.2021	0,396	0,051	46,91	45,94	45,87	45,09	0,78	24	0	0	71,1	63,7	7,48	0,6	0,4	-
06.09.2021	0,36	0,055	47,03	46,08	46	45,18	0,82	24	0	0	71	64,4	6,58	0,6	0,4	-
07.09.2021	0,361	0,047	44,62	43,67	43,63	42,84	0,79	24	0	0	70,5	63,4	7,04	0,6	0,4	-
08.09.2021	0,324	0,048	47,9	46,97	46,77	46,02	0,75	24	0	0	71,7	65,9	5,82	0,6	0,4	-
09.09.2021	0,385	0,05	47,96	46,99	46,87	46,1	0,77	24	0	0	71	64	7,09	0,6	0,4	-
10.09.2021	0,324	0,051	49,74	48,79	48,57	47,8	0,77	24	0	0	71,1	65,5	5,62	0,6	0,4	-
11.09.2021	0,342	0,053	50,49	49,54	49,34	48,55	0,79	24	0	0	71,1	65,3	5,84	0,6	0,4	-
12.09.2021	0,317	0,051	50,5	49,55	49,31	48,55	0,76	24	0	0	71,4	66,1	5,34	0,6	0,4	-
13.09.2021	0,43	0,05	52,6	51,62	51,4	50,64	0,76	24	0	0	71,5	64,1	7,37	0,6	0,4	-
14.09.2021	0,32	0,052	48,1	47,16	47,01	46,23	0,78	24	0	0	70,8	65,2	5,67	0,6	0,4	-
15.09.2021	0,319	0,049	53,94	53,01	52,72	51,96	0,76	24	0	0	71,4	66,3	5,04	0,6	0,4	-
16.09.2021	0,315	0,053	52,61	51,62	51,41	50,61	0,8	24	0	1	71,4	66,3	5,04	0,6	0,4	-
17.09.2021	0,323	0,052	51,5	50,55	50,31	49,55	0,76	24	0	0	71,5	66,1	5,38	0,6	0,4	-
18.09.2021	0,337	0,051	50,11	49,17	48,97	48,19	0,78	24	0	0	71,4	65,6	5,82	0,6	0,4	-
19.09.2021	0,35	0,052	48,83	47,88	47,73	46,94	0,79	24	0	0	71,1	64,9	6,24	0,6	0,4	-
20.09.2021	0,364	0,054	48,06	47,08	46,98	46,16	0,82	24	0	0	71,2	64,7	6,52	0,6	0,4	-
21.09.2021	0,334	0,054	46,49	45,51	45,46	44,63	0,83	24	0	0	71,1	65	6,12	0,6	0,4	-
22.09.2021	0,371	0,054	45,55	44,5	44,52	43,66	0,86	24	0	0	71	63,9	7,05	0,6	0,4	-
23.09.2021	0,366	0,056	43,33	42,27	42,37	41,51	0,86	24	0	1	70,5	63,2	7,35	0,6	0,4	-
Итого:	10,655	0	1489,57	1459,44	1456,01	1431,06	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,655															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	373,105	35104,68	35591,23	34263,68	34976,88
23.09.2021	383,76	36594,25	37050,67	35719,69	36407,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:08:10