

#11495#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,573	0,07	63,52	62,07	62,13	60,98	1,15	24	0	0	69,9	61,8	8,02	0,6	0,4	-
25.08.2022	0,628	0,059	65,78	64,51	64,33	63,37	0,96	24	0	0	70,2	61,4	8,79	0,6	0,4	-
26.08.2022	0,522	0,055	59,86	58,72	58,56	57,68	0,88	24	0	0	69,9	61,9	7,97	0,6	0,4	-
27.08.2022	0,559	0,052	56,29	55,1	55,05	54,16	0,89	24	0	0	70	60,9	9,15	0,6	0,4	-
28.08.2022	0,585	0,062	56,94	55,59	55,7	54,65	1,05	24	0	0	70,2	60,8	9,36	0,6	0,4	-
29.08.2022	0,558	0,059	52,31	51,04	51,19	50,19	1	24	0	0	69,7	60	9,71	0,6	0,4	-
30.08.2022	0,526	0,047	52,37	51,31	51,21	50,47	0,74	24	0	0	70	60,7	9,35	0,6	0,4	-
31.08.2022	0,528	0,039	56,91	56	55,68	55,03	0,65	24	0	0	69,9	61,2	8,74	0,6	0,4	-
01.09.2022	0,637	0,039	53,52	52,54	52,35	51,7	0,65	24	0	0	69,9	58,5	11,46	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,595	0,045	46,45	45,35	45,45	44,68	0,77	24	0	0	69,2	57,2	12,06	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,595	0,058	41,72	40,41	40,82	39,81	1,01	24	0	0	69,5	56,4	13,15	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,594	0,052	41,67	40,44	40,75	39,83	0,92	24	0	0	69,7	56,5	13,25	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,593	0,042	48,87	47,85	47,79	47,09	0,7	24	0	0	70,1	58,6	11,47	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,67	0,038	50,89	49,91	49,77	49,14	0,63	24	0	0	70,1	57,4	12,64	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,661	0,038	48,52	47,55	47,47	46,84	0,63	24	0	0	70,2	57	13,13	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,589	0,033	49,13	48,25	48,06	47,5	0,56	24	0	0	70	58,4	11,56	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,687	0,032	46,89	46,03	45,89	45,34	0,55	24	0	0	70,1	55,8	14,27	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,719	0,029	48,15	47,31	47,12	46,63	0,49	24	0	0	69,9	55,2	14,63	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,617	0,032	47,96	47,09	46,92	46,36	0,56	24	0	0	70,1	57,7	12,39	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,626	0,029	49,58	48,77	48,49	48,01	0,48	24	0	0	70	57,7	12,31	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,65	0,029	48,1	47,28	47,06	46,56	0,5	24	0	0	70	56,8	13,16	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,652	0,032	49,28	48,49	48,23	47,74	0,49	24	0	0	69,8	57	12,88	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,674	0,026	49,06	48,26	47,98	47,53	0,45	24	0	0	70,1	56,7	13,44	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,716	0,027	47,53	46,68	46,5	46,02	0,48	24	0	0	70	55,3	14,77	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,623	0,031	46,59	45,8	45,62	45,09	0,53	24	0	0	69,8	56,8	13	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,643	0,034	44,04	43,14	43,09	42,51	0,58	24	0	0	69,7	55,7	14,06	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,632	0,034	45,74	44,83	44,74	44,17	0,57	24	0	0	69,6	56,2	13,38	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,676	0,032	40,68	39,77	39,81	39,24	0,57	24	0	0	68,8	52,6	16,22	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,639	0,034	41,56	40,65	40,66	40,07	0,59	24	0	0	69,7	54,8	14,89	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,628	0,037	38,09	37,12	37,28	36,62	0,66	24	0	0	69,2	53,4	15,83	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,602	0,029	38,01	37,15	37,17	36,65	0,52	24	0	0	69,5	54	15,44	0,6	0,4	-
Итого:	19,197	0	1526,01	1495,01	1492,87	1471,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,197															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	782,669	68515,13	68824,74	66880,11	67649,17
23.09.2022	801,866	70041,14	70319,75	68372,98	69120,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:43:27