

#30626#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 02.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 37-39, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00233726	Показания прибора, Гкал 02.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1207,567	1203,758	3.809



02.09.2023

02.09.2023

#30267#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 02.09.2023.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,409	0,086	36,32	34,76	35,54	34,15	1,39	24	0	1	71,1	62,1	9,04	0,6	0,4
25.08.2023	-	0,382	0,059	35,99	34,91	35,23	34,28	0,95	24	0	1	71	61,9	9,09	0,6	0,4
26.08.2023	-	0,317	0,034	36,87	36,12	36,01	35,47	0,54	24	0	0	71,6	63,8	7,84	0,6	0,4
27.08.2023	-	0,309	0,035	35,03	34,33	34,3	33,73	0,57	24	0	0	69,6	61,7	7,94	0,6	0,4
28.08.2023	-	0,289	0,03	34,11	33,44	33,39	32,86	0,53	24	0	0	69,1	61,4	7,68	0,6	0,4
29.08.2023	-	0,316	0,032	29,59	28,84	28,98	28,37	0,61	24	0	1	68,8	59,2	9,61	0,6	0,4
30.08.2023	-	0,372	0,038	33,19	32,37	32,51	31,85	0,66	24	0	0	68,3	58,1	10,19	0,6	0,4
31.08.2023	-	0,369	0,036	32,43	31,66	31,72	31,13	0,59	24	0	0	68	57,5	10,48	0,6	0,4
01.09.2023	-	0,327	0,031	34	33,31	33,28	32,76	0,52	24	0	0	68,8	59,9	8,89	0,6	0,4
02.09.2023	-	0,359	0,028	35,35	34,76	34,63	34,19	0,44	24	0	0	69,7	60,2	9,59	0,6	0,4
Итого:	-	3,449	0,409	342,88	334,5	335,59	328,79	6,8	240	0	-	69,6	60,58	9,04	0,6	0,4

Общее время работы системы 240 час.

Период нормальной работы системы 240 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	1203,758	94007,44	93781,28	91766,36	92228,46
02.09.2023	1207,567	94384,15	94149,05	92135,06	92589,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения