

#95181#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,439	0,131	40,13	37,74	39,23	37,06	2,17	24	0	1	69,5	61,8	7,78	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,45	0,131	38,12	35,65	37,24	35,05	2,19	24	0	1	69,2	60,8	8,45	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,464	0,134	38,77	36,34	37,92	35,73	2,19	24	0	1	69,3	60,5	8,77	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,429	0,135	39,97	37,54	39,04	36,86	2,18	24	0	1	69,9	62,4	7,5	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,508	0,129	39,62	37,16	38,71	36,56	2,15	24	0	1	69,7	60	9,73	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,485	0,133	39,48	36,99	38,56	36,39	2,17	24	0	1	69,6	60,5	9,06	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,447	0,136	40,23	37,78	39,3	37,11	2,19	24	0	1	70,2	62,3	7,84	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,458	0,134	39,6	37,14	38,71	36,51	2,2	24	0	1	70,2	61,9	8,25	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,477	0,133	38,48	35,98	37,61	35,38	2,23	24	0	1	69,6	60,6	8,99	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,477	0,135	38,13	35,65	37,36	35,05	2,31	24	0	1	68,8	59,7	9,05	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,476	0,126	39,54	37,15	38,66	36,55	2,11	24	0	1	69,6	60,6	9,03	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,451	0,128	43,56	41,27	42,6	40,53	2,07	24	0	1	70,3	62,8	7,48	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,45	0,129	41,3	38,89	40,35	38,22	2,13	24	0	1	69,1	61,2	7,84	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,416	0,137	41,75	39,33	40,79	38,62	2,17	24	0	1	69,4	62,5	6,88	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,417	0,13	42,13	39,85	41,17	39,09	2,08	24	0	1	70	63,1	6,89	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,437	0,121	40,55	38,29	39,64	37,66	1,98	24	0	1	69,3	61,4	7,89	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,46	0,121	38,55	36,29	37,73	35,69	2,04	24	0	1	69	60,2	8,83	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,505	0,122	34,93	32,65	34,21	32,13	2,08	24	0	1	69,4	58,3	11,13	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,485	0,118	34,05	31,79	33,33	31,28	2,05	24	0	1	69,2	58,3	10,88	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,446	0,127	33,14	30,83	32,42	30,32	2,1	24	0	1	68,7	58,7	9,92	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,491	0,123	33,89	31,55	33,17	31,04	2,13	24	0	1	69,4	58,3	11,08	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,464	0,129	33,39	31,04	32,67	30,51	2,16	24	0	1	69,2	59	10,22	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,479	0,119	32,8	30,52	32,08	30	2,08	24	0	1	69,2	58	11,12	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,477	0,12	32,9	30,59	32,18	30,1	2,08	24	0	1	69,1	58,1	10,96	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,492	0,125	33,29	30,95	32,57	30,44	2,13	24	0	1	69,6	58,3	11,27	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,437	0,127	33,23	30,92	32,51	30,4	2,11	24	0	1	69,6	60,2	9,42	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,499	0,12	33,13	30,83	32,41	30,35	2,06	24	0	1	69,4	57,8	11,62	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,48	0,124	33,56	31,22	32,84	30,71	2,13	24	0	1	69,5	58,7	10,86	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,498	0,121	32,9	30,55	32,18	30,07	2,11	24	0	1	69	57,4	11,56	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,53	0,122	32,85	30,46	32,13	29,98	2,15	24	0	1	69,2	56,4	12,7	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,503	0,122	33,78	31,44	33,06	30,94	2,12	24	0	1	69,5	58	11,44	0,6	0,4	-
Итого:	14,527	0	1147,75	1074,38	1122,38	1056,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,527															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	23,398	2516,43	2396,75	2462,32	2353,27
23.09.2024	37,925	3664,18	3471,13	3584,7	3409,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 9:15:26