

#148629#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Пролетарская 37-39, Калининград  
4402  
7042  
ВКТ-7  
00233726  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2025 | 0,356       | 0,052        | 78,83      | 77,9       | 77,09   | 76,31   | 0,78      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 67        | 3,89 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.08.2025 | 0,345       | 0,057        | 76,3       | 75,29      | 74,67   | 73,85   | 0,82      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 64,3      | 3,85 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.08.2025 | 0,385       | 0,052        | 80,1       | 79,21      | 78,31   | 77,55   | 0,76      | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 67,3      | 4,2  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.08.2025 | 0,333       | 0,057        | 77,64      | 76,67      | 75,89   | 75,1    | 0,79      | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 67,4      | 3,64 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.08.2025 | 0,357       | 0,047        | 79,66      | 78,76      | 77,86   | 77,16   | 0,7       | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 66,9      | 3,96 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.08.2025 | 0,339       | 0,049        | 80,72      | 79,84      | 78,92   | 78,2    | 0,72      | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 67,6      | 3,64 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.08.2025 | 0,361       | 0,044        | 81,11      | 80,27      | 79,29   | 78,63   | 0,66      | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 67,5      | 3,96 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 31.08.2025 | 0,338       | 0,049        | 80,05      | 79,17      | 78,24   | 77,54   | 0,7       | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 67,8      | 3,66 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.09.2025 | 0,338       | 0,044        | 82         | 81,16      | 80,15   | 79,47   | 0,68      | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 67,9      | 3,59 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.09.2025 | 0,332       | 0,056        | 77,22      | 76,22      | 75,48   | 74,66   | 0,82      | 24          | 0          | 1      | 71,1      | 67,4      | 3,66 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.09.2025 | 0,341       | 0,045        | 81,14      | 80,3       | 79,33   | 78,65   | 0,68      | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 67,5      | 3,65 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.09.2025 | 0,283       | 0,008        | 101,67     | 101,62     | 99,3    | 99,4    | -0,1      | 24          | 0          | 0      | 72        | 69,1      | 2,87 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.09.2025 | 0,262       | -0,008       | 110,46     | 110,68     | 107,9   | 108,3   | -0,4      | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 69,2      | 2,66 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.09.2025 | 0,27        | -0,01        | 111        | 111,28     | 108,44  | 108,89  | -0,45     | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 68,8      | 2,73 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.09.2025 | 0,284       | -0,006       | 106,82     | 107,04     | 104,39  | 104,8   | -0,41     | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 68,7      | 2,95 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.09.2025 | 0,175       | 0,002        | 62,67      | 62,7       | 61,24   | 61,35   | -0,11     | 24          | 0          | 1      | 71,9      | 69        | 2,97 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.09.2025 | 0,278       | 0            | 116,44     | 116,54     | 113,78  | 114,01  | -0,23     | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 69        | 2,56 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.09.2025 | 0,299       | -0,004       | 112,1      | 112,26     | 109,53  | 109,88  | -0,35     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 68,3      | 2,92 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.09.2025 | 0,272       | -0,005       | 108,99     | 109,2      | 106,52  | 106,87  | -0,35     | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 68,6      | 2,75 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.09.2025 | 0,252       | -0,004       | 108,57     | 108,8      | 106,08  | 106,44  | -0,36     | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 69,2      | 2,57 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.09.2025 | 0,296       | -0,007       | 109,06     | 109,39     | 106,59  | 107,04  | -0,45     | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 68,8      | 3,02 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.09.2025 | 0,299       | -0,005       | 105,16     | 105,3      | 102,78  | 103,06  | -0,28     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 68,1      | 3,06 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.09.2025 | 0,288       | -0,007       | 108,94     | 109,23     | 106,47  | 106,9   | -0,43     | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 68,6      | 2,97 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.09.2025 | 0,29        | -0,008       | 109,05     | 109,27     | 106,55  | 106,94  | -0,39     | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 68,7      | 2,9  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.09.2025 | 0,299       | -0,003       | 106,73     | 106,87     | 104,32  | 104,63  | -0,31     | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 68,3      | 3,03 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.09.2025 | 0,096       | 0,023        | 41,97      | 41,53      | 41,04   | 40,65   | 0,39      | 24          | 0          | 1      | 70,9      | 69,2      | 1,63 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.09.2025 | 0,152       | 0,034        | 25,84      | 25,27      | 25,27   | 24,78   | 0,49      | 24          | 0          | 1      | 69,5      | 64,8      | 4,74 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.09.2025 | 0,365       | 0,081        | 90,96      | 89,57      | 88,9    | 87,69   | 1,21      | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 68,6      | 3,13 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.09.2025 | 0,334       | 0,044        | 92,37      | 91,59      | 90,27   | 89,65   | 0,62      | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 68,6      | 3,18 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.09.2025 | 0,383       | 0,054        | 89,06      | 88,05      | 87,05   | 86,24   | 0,81      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 67,4      | 3,71 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.09.2025 | 0,316       | 0,049        | 72,99      | 72,1       | 71,31   | 70,58   | 0,73      | 24          | 0          | 1      | 71,7      | 68        | 3,67 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 9,318       | 0            | 2765,62    | 2753,08    | 2702,96 | 2695,22 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 9,318       |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |      |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2025 | 320,309  | 37069,17 | 38142,81 | 36214,74 | 37487,43 |
| 23.09.2025 | 329,627  | 39834,79 | 40895,89 | 38917,7  | 40182,65 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:32:05