

# #11515#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7042  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00233726  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,364	0,053	44,17	43,18	43,19	42,38	0,81	24	0	0	71,1	63,9	7,17	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,365	0,05	44,58	43,59	43,59	42,79	0,8	24	0	0	71	63,8	7,18	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,398	0,053	43,68	42,65	42,72	41,89	0,83	24	0	0	71	63	8,01	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,334	0,051	43,65	42,68	42,69	41,87	0,82	24	0	0	70,9	64,3	6,55	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,357	0,056	43,56	42,57	42,6	41,75	0,85	24	0	0	71,1	64,1	7,04	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,32	0,057	48,11	46,9	47,14	46,07	1,07	24	0	1	67,2	61,9	5,32	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,365	0,065	74,75	73,56	73,17	72,16	1,01	24	0	0	68,3	64,2	4,1	0,6	0,4	-
Итого:	2,503	0	342,5	335,13	335,1	328,91	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,503															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	383,76	36594,25	37050,67	35719,69	36407,94
30.09.2021	386,263	36936,75	37385,8	36054,79	36736,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:50:33
---