

#11506#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,364	0,053	44,17	43,18	43,19	42,38	0,81	24	0	0	71,1	63,9	7,17	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,365	0,05	44,58	43,59	43,59	42,79	0,8	24	0	0	71	63,8	7,18	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,398	0,053	43,68	42,65	42,72	41,89	0,83	24	0	0	71	63	8,01	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,334	0,051	43,65	42,68	42,69	41,87	0,82	24	0	0	70,9	64,3	6,55	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,357	0,056	43,56	42,57	42,6	41,75	0,85	24	0	0	71,1	64,1	7,04	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,32	0,057	48,11	46,9	47,14	46,07	1,07	24	0	1	67,2	61,9	5,32	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,365	0,065	74,75	73,56	73,17	72,16	1,01	24	0	0	68,3	64,2	4,1	0,6	0,4	-
01.10.2021	0,847	0,075	91,13	89,47	89,17	87,9	1,27	24	0	0	69	60,5	8,56	0,6	0,4	-
02.10.2021	1,183	0,079	96,49	94,45	94,41	93,01	1,4	24	0	0	69,1	57,5	11,63	0,6	0,4	-
03.10.2021	1,053	0,056	93,37	91,81	91,35	90,36	0,99	24	0	0	69,2	58,4	10,86	0,6	0,4	-
04.10.2021	0,998	0,083	91,64	89,78	89,72	88,34	1,38	24	0	0	68,9	58,7	10,21	0,6	0,4	-
05.10.2021	0,934	0,052	90,72	89,31	88,74	87,85	0,89	24	0	0	69,2	59,3	9,89	0,6	0,4	-
06.10.2021	0,988	0,051	91,97	90,56	89,99	89,09	0,9	24	0	0	69,3	58,9	10,33	0,6	0,4	-
07.10.2021	1,056	0,027	94,81	93,81	92,76	92,34	0,42	24	0	0	69,3	58,2	11,08	0,6	0,4	-
08.10.2021	1,277	0,028	102,31	101,2	100,09	99,68	0,41	24	0	0	69,3	56,8	12,48	0,6	0,4	-
09.10.2021	1,292	0,008	100,65	99,92	98,41	98,35	0,06	24	0	0	70,9	57,9	13,05	0,6	0,4	-
10.10.2021	1,3	-0,001	99,57	99,15	97,39	97,66	-0,27	24	0	0	70	56,5	13,47	0,6	0,4	-
11.10.2021	1,325	0,001	99	98,44	96,83	96,98	-0,15	24	0	0	69,9	56,1	13,73	0,6	0,4	-
12.10.2021	1,272	-0,006	95,92	95,7	93,8	94,25	-0,45	24	0	0	70,3	56,5	13,78	0,6	0,4	-
13.10.2021	1,313	-0,01	96,22	96,05	94,16	94,72	-0,56	24	0	0	69,2	55	14,23	0,6	0,4	-
14.10.2021	1,344	-0,006	97,86	97,56	95,69	96,14	-0,45	24	0	0	70,2	56	14,24	0,6	0,4	-
15.10.2021	1,077	-0,006	90,4	90,3	88,42	88,88	-0,46	24	0	0	69,9	57,4	12,47	0,6	0,4	-
16.10.2021	1,155	-0,019	93,51	93,64	91,52	92,28	-0,76	24	0	0	69	56	13,08	0,6	0,4	-
17.10.2021	1,214	-0,021	92,78	92,95	90,8	91,61	-0,81	24	0	0	69,6	55,8	13,81	0,6	0,4	-
18.10.2021	1,205	-0,027	95,33	95,56	93,26	94,16	-0,9	24	0	0	69,6	56,1	13,43	0,6	0,4	-
19.10.2021	1,331	-0,002	99,42	99,03	97,26	97,62	-0,36	24	0	0	69,2	55,4	13,86	0,6	0,4	-
20.10.2021	0,885	-0,007	89,22	89,22	87,25	87,74	-0,49	24	0	0	69,6	59,2	10,45	0,6	0,4	-
21.10.2021	0,964	-0,001	90,49	90,27	88,57	88,86	-0,29	24	0	0	69	57,9	11,02	0,6	0,4	-
22.10.2021	1,346	0	100,71	100,32	98,52	98,87	-0,35	24	0	0	69,2	55,3	13,83	0,6	0,4	-
23.10.2021	1,402	-0,003	104,8	104,4	102,53	102,9	-0,37	24	0	0	69,4	55,5	13,84	0,6	0,4	-
Итого:	29,264	0	2540,82	2518,03	2485,74	2478,5	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,264															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	383,76	36594,25	37050,67	35719,69	36407,94
23.10.2021	413,024	39135,07	39568,7	38205,43	38886,44

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 8:02:35