

#11505#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	1,457	-0,006	105,1	104,78	102,82	103,31	-0,49	24	0	0	69,1	54,7	14,41	0,6	0,4	-
25.10.2021	1,379	-0,014	105,3	105,16	103,02	103,63	-0,61	24	0	0	69,5	55,8	13,68	0,6	0,4	-
26.10.2021	1,253	-0,01	101,15	101	98,92	99,49	-0,57	24	0	0	69,8	56,8	12,96	0,6	0,4	-
27.10.2021	1,062	-0,015	97,68	97,68	95,58	96,19	-0,61	24	0	0	69,2	57,8	11,44	0,6	0,4	-
28.10.2021	0,992	-0,01	96,37	96,36	94,3	94,85	-0,55	24	0	0	69,2	58,4	10,79	0,6	0,4	-
29.10.2021	1,171	-0,011	101,13	101,05	98,93	99,5	-0,57	24	0	0	69,6	57,4	12,14	0,6	0,4	-
30.10.2021	1,147	-0,021	101,54	101,57	99,29	100,04	-0,75	24	0	0	69,3	57,3	11,98	0,6	0,4	-
31.10.2021	1,044	-0,02	97,55	97,67	95,43	96,15	-0,72	24	0	0	69,2	57,8	11,34	0,6	0,4	-
01.11.2021	1,238	-0,016	99,36	99,38	97,23	97,91	-0,68	24	0	0	69,4	56,3	13,11	0,6	0,4	-
02.11.2021	1,356	-0,008	104,93	104,63	102,67	103,12	-0,45	24	0	0	69,4	56	13,42	0,6	0,4	-
03.11.2021	1,277	-0,006	102,17	101,95	99,94	100,44	-0,5	24	0	0	69,7	56,7	13,02	0,6	0,4	-
04.11.2021	1,332	-0,012	103,59	103,46	101,36	101,96	-0,6	24	0	0	69,3	55,9	13,43	0,6	0,4	-
05.11.2021	1,275	-0,009	101,85	101,69	99,64	100,16	-0,52	24	0	0	69,6	56,5	13,05	0,6	0,4	-
06.11.2021	1,24	-0,006	100,47	100,28	98,3	98,79	-0,49	24	0	0	69,3	56,4	12,88	0,6	0,4	-
07.11.2021	1,401	-0,001	102,69	102,21	100,45	100,73	-0,28	24	0	0	69,6	55,5	14,08	0,6	0,4	-
08.11.2021	1,412	-0,006	104,48	104,19	102,18	102,68	-0,5	24	0	0	69,9	55,8	14,1	0,6	0,4	-
09.11.2021	1,728	-0,013	110,83	110,52	108,28	108,92	-0,64	24	0	0	71,8	55,6	16,26	0,6	0,4	-
10.11.2021	1,422	-0,011	104,25	104,07	101,96	102,55	-0,59	24	0	0	69,8	55,6	14,24	0,6	0,4	6
11.11.2021	1,362	-0,019	103,32	103,27	101,08	101,78	-0,7	24	0	0	69,2	55,4	13,85	0,6	0,4	-
12.11.2021	1,342	-0,017	101,85	101,77	99,59	100,26	-0,67	24	0	0	70,3	56,5	13,83	0,6	0,4	-
13.11.2021	1,53	-0,015	106,17	106	103,72	104,38	-0,66	24	0	0	71,9	56,8	15,07	0,6	0,4	-
14.11.2021	1,508	-0,017	106,65	106,45	104,26	104,95	-0,69	24	0	0	69,8	55	14,8	0,6	0,4	-
15.11.2021	1,6	-0,013	108,03	107,83	105,68	106,36	-0,68	24	0	0	69,4	54	15,44	0,6	0,4	-
16.11.2021	1,537	-0,012	107,91	107,66	105,55	106,18	-0,63	24	0	0	69,7	54,8	14,87	0,6	0,4	-
17.11.2021	1,501	-0,011	107,1	106,92	104,81	105,41	-0,6	24	0	0	69,6	55	14,62	0,6	0,4	-
18.11.2021	1,465	-0,011	104,75	104,59	102,51	103,1	-0,59	24	0	0	69,2	54,6	14,58	0,6	0,4	5
19.11.2021	1,1	-0,014	98,16	98,17	96	96,67	-0,67	24	0	0	69,7	57,8	11,83	0,6	0,4	-
20.11.2021	1,217	-0,002	99,38	99,17	97,22	97,65	-0,43	24	0	0	69,9	57,1	12,74	0,6	0,4	9
21.11.2021	1,395	-0,016	102,73	102,61	100,47	101,12	-0,65	24	0	0	69,7	55,5	14,21	0,6	0,4	6
22.11.2021	1,739	-0,013	111,83	111,39	109,22	109,76	-0,54	24	0	0	72,7	56,6	16,17	0,6	0,4	-
23.11.2021	1,608	0	110,04	109,42	107,54	107,8	-0,26	24	0	0	71,4	56,3	15,05	0,6	0,4	-
Итого:	42,09	0	3208,36	3202,9	3137,95	3155,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,09															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	413,024	39135,07	39568,7	38205,43	38886,44
23.11.2021	455,114	42343,43	42771,6	41343,38	42042,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 7:34:58