

#112530#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 37-39, Калининград

4402

7042

ВКТ-7

00233726

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,805	-0,121	138,04	139,38	134,63	137	-2,37	24	0	0	75	60,6	14,43	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	1,79	-0,126	138,15	139,61	134,79	137,3	-2,51	24	0	0	74,2	59,8	14,36	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	1,668	-0,131	136,52	138,26	133,4	136,1	-2,7	24	0	0	71,3	57,7	13,64	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	1,567	-0,124	133,04	134,7	130,05	132,62	-2,57	24	0	0	70,8	57,6	13,18	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	1,679	-0,114	132,67	134,23	129,78	132,3	-2,52	24	0	0	69,4	55,4	13,98	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	1,753	-0,119	136,18	137,66	133,07	135,59	-2,52	24	0	0	71,2	57	14,21	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	1,662	-0,116	132,71	134,2	129,74	132,2	-2,46	24	0	0	70,6	56,8	13,84	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	1,641	-0,133	132,12	133,9	129,16	131,95	-2,79	24	0	0	70,2	56,3	13,9	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	1,66	-0,111	132,94	134,41	129,96	132,38	-2,42	24	0	0	70,5	56,7	13,78	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	1,769	-0,131	135,24	136,84	132,07	134,7	-2,63	24	0	0	72,5	58	14,51	0,6	0,4	4
03.01.2025	2,059	-0,182	140,08	142,21	136,4	139,79	-3,39	24	0	0	77,7	61,2	16,55	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	2,157	-0,142	140,55	141,89	136,72	139,4	-2,68	24	0	0	79	62	16,96	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	2,162	-0,186	140,78	142,72	136,85	140,17	-3,32	24	0	0	79,7	62,4	17,26	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,033	-0,166	140,01	141,83	136,23	139,3	-3,07	24	0	0	78,5	62,2	16,27	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	1,584	-0,117	131,55	133,09	128,61	131,05	-2,44	24	0	0	71	57,6	13,37	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	1,8	-0,126	135,47	137,05	132,28	134,89	-2,61	24	0	0	72,6	57,9	14,74	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	1,963	-0,154	138,14	139,95	134,69	137,65	-2,96	24	0	0	75,5	59,6	15,86	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	1,878	-0,153	135,67	137,6	132,34	135,38	-3,04	24	0	0	74,6	59,1	15,49	0,6	0,4	-
11.01.2025	1,984	-0,172	138,46	140,47	134,85	138,06	-3,21	24	0	0	77,3	61,2	16,13	0,6	0,4	-
12.01.2025	2,094	-0,169	137,93	139,76	134,26	137,38	-3,12	24	0	0	77,8	60,8	16,96	0,6	0,4	-
13.01.2025	2,178	-0,114	135,54	136,44	131,93	134,17	-2,24	24	0	0	77,7	60,2	17,48	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,172	-0,088	129,07	129,69	125,73	127,63	-1,9	24	0	0	76,6	58,5	18,13	0,6	0,4	-
15.01.2025	1,794	-0,066	122,38	123,02	119,57	121,19	-1,62	24	0	0	72,1	56,4	15,74	0,6	0,4	-
16.01.2025	1,842	-0,066	123,63	124,19	120,78	122,4	-1,62	24	0	0	71,6	55,6	15,97	0,6	0,4	-
17.01.2025	1,803	-0,064	123,69	124,25	120,85	122,44	-1,59	24	0	0	71,5	55,9	15,62	0,6	0,4	-
18.01.2025	1,735	-0,065	121,94	122,56	119,21	120,79	-1,58	24	0	0	70,6	55,4	15,27	0,6	0,4	-
19.01.2025	1,969	-0,069	125,47	126,06	122,6	124,28	-1,68	24	0	0	71,4	54,6	16,79	0,6	0,4	-
20.01.2025	2,086	-0,07	126,33	126,76	123,19	124,81	-1,62	24	0	0	75,2	57,6	17,66	0,6	0,4	-
21.01.2025	2,063	-0,082	128,65	129,19	125,29	127,05	-1,76	24	0	0	76,8	59,5	17,26	0,6	0,4	-
22.01.2025	2,127	-0,076	129,31	129,69	125,9	127,59	-1,69	24	0	0	77,1	59,5	17,64	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,086	-0,068	129,09	129,36	125,71	127,24	-1,53	24	0	0	77	59,7	17,29	0,6	0,4	-
Итого:	58,563	0	4121,35	4160,97	4020,64	4094,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,563															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	162,729	13865,08	13670,55	13553,26	13446,73
23.01.2025	221,292	17986,43	17831,52	17573,9	17541,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 8:09:29