

# #23959#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Потребитель       | Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Согласия 30, Калининград    |
| Номер абонента    | 3370                        |
| Порядковый номер  | 2134                        |
| Тип теплосчётчика | SKM-01                      |
| Заводской номер   | 33333                       |
| Номер системы     | 1                           |

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.04.2021 | 6,72      | 412,6  | 411,3  | 24       | 0      | 69,1   | 55,2   | 4           |
| 25.04.2021 | 6,76      | 410,4  | 409,2  | 24       | 0      | 69,2   | 55,1   | 3,7         |
| 26.04.2021 | 6,6       | 405,3  | 403,9  | 24       | 0      | 69     | 55,1   | 2,9         |
| 27.04.2021 | 6,76      | 408,2  | 406,7  | 24       | 0      | 69     | 54,8   | 4,1         |
| 28.04.2021 | 6,75      | 414,4  | 412,7  | 24       | 0      | 69,2   | 55,2   | 6,7         |
| 29.04.2021 | 6,85      | 407,7  | 406    | 24       | 0      | 69,3   | 54,7   | 9,3         |
| 30.04.2021 | 3,91      | 263,1  | 261,5  | 24       | 0      | 68,2   | 55,7   | 7           |
| 01.05.2021 | 2,82      | 244,9  | 243,5  | 24       | 0      | 69     | 59,1   | 7,3         |
| 02.05.2021 | 2,55      | 243,1  | 241,6  | 24       | 0      | 68,9   | 59,9   | 6,2         |
| 03.05.2021 | 2,76      | 240,4  | 239    | 24       | 0      | 68,8   | 58,9   | 5,8         |
| 04.05.2021 | 1,82      | 165    | 163,7  | 24       | 0      | 65,7   | 57     | 9,6         |
| 05.05.2021 | 2,75      | 248,4  | 247,4  | 24       | 0      | 68,8   | 59,3   | 10,4        |
| 06.05.2021 | 2,7       | 246    | 245,1  | 24       | 0      | 69     | 59,5   | 6,9         |
| 07.05.2021 | 2,61      | 236,5  | 235,7  | 24       | 0      | 68,8   | 59,5   | 6,9         |
| 08.05.2021 | 2,68      | 230,5  | 229,7  | 24       | 0      | 68,9   | 59,1   | 6,3         |
| 09.05.2021 | 2,67      | 234,1  | 233,3  | 24       | 0      | 68,8   | 59,1   | 11,1        |
| 10.05.2021 | 2,82      | 256,2  | 255,4  | 24       | 0      | 68,7   | 59,3   | 17,8        |
| 11.05.2021 | 2,59      | 257,2  | 256,2  | 24       | 0      | 68,8   | 60,1   | 19,7        |
| 12.05.2021 | 2,4       | 258,5  | 257,5  | 24       | 0      | 68,8   | 60,8   | 19,2        |
| 13.05.2021 | 2,44      | 254,5  | 253,6  | 24       | 0      | 68,8   | 60,5   | 9,9         |
| 14.05.2021 | 2,36      | 250,9  | 249,9  | 24       | 0      | 69     | 60,9   | 10,6        |
| 15.05.2021 | 2,51      | 249,3  | 248,3  | 24       | 0      | 68,9   | 60,3   | 10          |
| 16.05.2021 | 2,66      | 248,8  | 247,9  | 24       | 0      | 68,2   | 59     | 12,5        |
| 17.05.2021 | 2,42      | 249,6  | 248,8  | 24       | 0      | 68,9   | 60,6   | 14,5        |
| 18.05.2021 | 2,44      | 248,5  | 247,7  | 24       | 0      | 69,4   | 61     | 11,4        |
| 19.05.2021 | 2,41      | 248,4  | 247,6  | 24       | 0      | 69     | 60,6   | 10,4        |
| 20.05.2021 | 2,43      | 249    | 248,2  | 24       | 0      | 69,1   | 60,7   | -           |
| 21.05.2021 | 2,37      | 248,4  | 247,6  | 24       | 0      | 69     | 60,9   | 14          |
| 22.05.2021 | 2,42      | 248,3  | 247,7  | 24       | 0      | 68,7   | 60,3   | -           |
| 23.05.2021 | 2,57      | 248    | 247,2  | 24       | 0      | 68,8   | 59,9   | -           |
| Итого:     | 102,55    | 8326,2 | 8293,9 | 720      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 88,192    |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т     | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 23.04.2021 | 30698,129 | 1673087,11 | 1636868,7 | 125300,38 |
| 23.05.2021 | 30800,679 | 1681413,31 | 1645162,6 | 126020,38 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 24.05.2021 13:03:43       |