

#23952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	2,32	249,1	248,7	24	0	69,8	61,8	-
25.04.2023	2,48	251,5	251,1	24	0	70,1	61,6	-
26.04.2023	2,43	249,6	249,3	24	0	69,5	61,1	-
27.04.2023	2,41	249,5	249,3	24	0	69,7	61,3	-
28.04.2023	2,45	251,7	251,3	24	0	70,1	61,7	-
29.04.2023	2,5	250,4	250,2	24	0	69,4	60,8	-
30.04.2023	2,59	248,3	248	24	0	69,4	60,3	-
01.05.2023	2,6	247	246,7	24	0	69,3	60,2	-
02.05.2023	2,51	250,4	250,1	24	0	69,8	61,1	-
03.05.2023	2,5	251,3	251,1	24	0	69,5	60,9	-
04.05.2023	2,43	251,4	251,2	24	0	69,4	61	-
05.05.2023	2,51	250,4	250,3	24	0	69,4	60,7	-
06.05.2023	2,56	251,8	251,5	24	0	69,9	61,1	-
07.05.2023	2,48	252,1	251,9	24	0	70	61,5	-
08.05.2023	2,46	249,9	249,7	24	0	69,2	60,8	-
09.05.2023	2,68	249,2	249	24	0	69,4	60,2	-
10.05.2023	2,52	248,6	248,4	24	0	69,8	61	-
11.05.2023	2,55	248,5	248,2	24	0	69,8	61	-
12.05.2023	2,32	248,1	247,9	24	0	69,4	61,3	-
13.05.2023	2,41	248,3	248,1	24	0	69,4	61,1	-
14.05.2023	2,49	245,1	244,8	24	0	69,5	60,7	-
15.05.2023	2,28	249,6	249,4	24	0	69,8	62	-
16.05.2023	2,25	253,6	253,4	24	0	69,4	61,8	-
17.05.2023	2,37	254,4	254,2	24	0	69,4	61,4	-
18.05.2023	2,33	254,4	254,2	24	0	69,7	61,8	-
19.05.2023	2,34	254,7	254,5	24	0	69,6	61,7	-
20.05.2023	2,26	251,5	251,3	24	0	69,3	61,6	-
21.05.2023	2,49	246,6	246,5	24	0	69,4	60,7	-
22.05.2023	2,33	247,6	247,4	24	0	69,6	61,5	-
23.05.2023	2,28	249,3	249,2	24	0	69,5	61,6	-
Итого:	73,13	7503,9	7496,9	720	0	0	0	0
Гкал	62,891							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2023	34778,159	1905036,91	1868131,8	141825,13
23.05.2023	34851,289	1912540,81	1875628,7	142545,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:46:59