

#23943#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	2,51	253,6	253,4	24	0	73,1	64,6	-
28.04.2022	2,46	254,1	253,7	24	0	73,1	64,8	-
29.04.2022	2,55	254,8	254,6	24	0	73,2	64,6	-
30.04.2022	2,19	208,5	207,9	24	0	71,7	64	-
01.05.2022	2,61	255,5	255,2	24	0	73,1	64,3	-
02.05.2022	2,63	256	255,7	24	0	72,8	63,9	-
03.05.2022	2,77	254,5	254,3	24	0	72,9	63,6	-
04.05.2022	2,64	254,7	254,5	24	0	73,3	64,4	-
05.05.2022	2,68	252,8	252,5	24	0	72,9	63,7	-
06.05.2022	2,6	256,1	256	24	0	73	64,3	-
07.05.2022	2,61	255,9	255,8	24	0	73,1	64,4	-
08.05.2022	2,65	255,9	255,7	24	0	73	64,1	-
09.05.2022	2,5	255,8	255,7	24	0	73,1	64,7	-
10.05.2022	2,77	256	255,8	24	0	73,2	63,9	-
11.05.2022	2,49	256,3	256,2	24	0	72,4	64	-
12.05.2022	2,41	255,1	254,9	24	0	71,9	63,7	-
13.05.2022	2,38	255,5	255,4	24	0	72	64	-
14.05.2022	2,42	254,6	254,5	24	0	71,8	63,7	-
15.05.2022	2,66	254,3	254,2	24	0	71,9	62,9	-
16.05.2022	2,45	254,6	254,5	24	0	71,8	63,5	-
17.05.2022	2,43	252,9	252,8	24	0	72,1	63,8	-
18.05.2022	2,45	252,8	252,5	24	0	71,9	63,5	-
19.05.2022	2,49	254,7	254,5	24	0	72	63,6	-
20.05.2022	2,31	254,7	254,5	24	0	71,4	63,6	-
21.05.2022	2,29	252,4	252,2	24	0	71,9	64,1	-
22.05.2022	2,59	250,8	250,6	24	0	72,2	63,4	-
23.05.2022	2,37	249,9	249,7	24	0	71,5	63,3	-
Итого:	67,91	6822,8	6817,3	648	0	0	0	0
Гкал	58,402							

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
26.04.2022	32859,709	1802386,71	1765807,9	134132,34
23.05.2022	32927,619	1809209,51	1772625,2	134780,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 7:40:45