

#23954#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	2,12	248,1	247,9	24	0	69,3	61,9	-
25.05.2023	2,19	249,9	249,8	24	0	69,4	61,9	-
26.05.2023	2,21	254,1	254	24	0	69,9	62,4	-
27.05.2023	2,17	254,7	254,9	24	0	69,7	62,4	-
28.05.2023	2,31	252	252,2	24	0	69,5	61,6	-
29.05.2023	2,14	252,8	253	24	0	69,3	62	-
30.05.2023	2,26	253,5	253,6	24	0	69,6	61,9	-
31.05.2023	2,2	253,8	254	24	0	69,6	62,2	-
01.06.2023	2,25	252,7	252,8	24	0	69,4	61,7	-
02.06.2023	2,26	255,8	256,1	24	0	69,8	62,2	-
03.06.2023	2,28	256,9	257,1	24	0	70	62,4	-
04.06.2023	2,28	254,4	254,5	24	0	69,7	61,9	-
05.06.2023	2,29	253,5	253,7	24	0	69,4	61,6	-
06.06.2023	2,26	251,4	251,1	24	0	69,7	62	-
07.06.2023	2,16	251,9	252	24	0	70	62,6	-
08.06.2023	2,14	250,2	250,2	24	0	69,4	62,1	-
09.06.2023	2,02	251,3	251,4	24	0	69,4	62,5	-
10.06.2023	1,96	251,3	251,3	24	0	69,4	62,7	-
11.06.2023	2,08	253,3	253,4	24	0	70,2	63,1	-
12.06.2023	2,07	252,4	252,4	24	0	69,6	62,5	-
13.06.2023	1,87	252,5	252,6	24	0	69,3	63	-
14.06.2023	2,08	259,2	259,2	24	0	70,4	63,4	-
15.06.2023	2,1	262,5	262,7	24	0	71,2	64,1	-
16.06.2023	2,1	270,5	270,9	24	128	71,3	64,5	-
17.06.2023	2,12	268,1	268,4	24	0	71,3	64,4	-
18.06.2023	2,22	264,4	264,8	24	0	71,2	63,8	-
19.06.2023	2,13	267,2	267,6	24	0	71,3	64,3	-
20.06.2023	2,08	270,2	270,6	24	0	71,5	64,8	-
21.06.2023	2,04	263,6	264	24	0	71,5	64,7	-
22.06.2023	2,02	267,5	267,9	24	0	71,5	65	-
23.06.2023	1,98	270	270,4	24	0	71,7	65,3	-
Итого:	66,39	7969,7	7974,5	744	0	0	0	0
Гкал	57,095							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2023	34851,289	1912540,81	1875628,7	142545,13
23.06.2023	34917,679	1920510,51	1883603,2	143289,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:53:37