

#88568#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	2,01	242,9	241,7	24	0	70,9	63,7	-
25.05.2024	1,98	242,1	240,8	24	0	70,7	63,5	-
26.05.2024	2,1	233,5	232,1	24	0	70,7	62,7	-
27.05.2024	1,97	234,1	232,9	24	0	70,4	63,1	-
28.05.2024	1,94	235,1	233,7	24	0	70,4	63,3	-
29.05.2024	1,94	246,9	245,4	24	0	71	64,3	-
30.05.2024	1,25	178,6	177,7	16,4	128	71,1	65	-
31.05.2024	1,24	141,3	140,7	14,07	128	70,8	64,1	-
01.06.2024	1,99	247,8	246,6	24	0	70,8	63,9	-
02.06.2024	2,08	247,4	246,3	24	0	71	63,8	-
03.06.2024	1,98	248,5	247,3	24	0	71	64,1	-
04.06.2024	1,91	249	247,9	24	0	70,8	64,1	-
05.06.2024	2,02	250,2	248,9	24	0	71,3	64,3	-
06.06.2024	2	247,7	246,3	24	0	70,8	63,7	-
07.06.2024	1,99	259,2	257,9	24	0	70,5	63,8	-
08.06.2024	2,01	253,9	252,4	24	0	70,6	63,8	-
09.06.2024	2,13	253,7	252,4	24	0	71,1	63,8	-
10.06.2024	2,03	254,9	253,5	24	0	71,1	64,2	-
11.06.2024	1,97	256,5	255,2	24	0	70,7	64,1	-
12.06.2024	2,07	253,6	252,2	24	0	70,8	63,7	-
13.06.2024	2,05	260,4	259,1	24	0	70,4	63,6	-
14.06.2024	1,98	263,7	262,2	24	0	70,8	64,3	-
15.06.2024	2,05	256,9	255,6	24	0	70,8	63,9	-
16.06.2024	2,12	255,4	254	24	0	70,6	63,4	-
17.06.2024	1,97	252,2	250,9	24	0	70,7	63,9	-
18.06.2024	2	252,3	251	24	0	70,8	64	-
19.06.2024	1,98	258,8	257,4	24	0	71	64,4	-
20.06.2024	2,02	259,9	258,8	24	0	70,8	64,1	-
21.06.2024	2,03	258,4	257,1	24	0	70,9	64,1	-
22.06.2024	1,99	259,2	258,1	24	0	71,1	64,5	-
23.06.2024	2,11	260,1	258,9	24	0	70,7	63,8	-
Итого:	60,91	7614,2	7575	726,47	0	0	0	0
Гкал	52,382							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 726,47

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2024	36900,439	2031729,51	1994283,3	151323,91
23.06.2024	36961,349	2039343,71	2001858,3	152050,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 7:50:34