

#142564#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Согласия 30, Калининград
3370
2134
SKM-01
33333
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2025	2,04	266,1	264,9	24	0	70,5	63,9	-
25.06.2025	2,11	266,1	265,1	24	0	70,4	63,6	-
26.06.2025	2,07	264	262,8	24	0	70,2	63,4	-
27.06.2025	2,08	265,3	264,3	24	0	70,6	63,9	-
28.06.2025	2,05	265	263,9	24	0	70,4	63,8	-
29.06.2025	2,18	262,2	261,2	24	0	70,9	63,8	-
30.06.2025	2,08	264,6	263,4	24	0	70,3	63,5	-
01.07.2025	2,04	260	258,9	23,54	128	70,6	63,8	-
02.07.2025	2,06	265,8	264,8	24	0	70,5	63,9	-
03.07.2025	2,03	264,7	263,6	24	0	70,5	63,9	-
04.07.2025	1,99	268	266,8	24	0	70,7	64,3	-
05.07.2025	2,1	274,8	273,7	24	0	71,2	64,7	-
06.07.2025	2,11	268,2	267	24	0	70,5	63,8	-
07.07.2025	2,04	269,3	268,1	24	0	70,5	64	-
08.07.2025	2,05	268,6	267,4	24	0	70,4	63,8	-
09.07.2025	2,07	270,1	268,9	24	0	70,8	64,3	-
10.07.2025	2,04	269,2	268	24	0	70,8	64,2	-
11.07.2025	2,05	270,8	269,6	24	0	70,7	64,2	-
12.07.2025	2,01	268,8	267,6	24	0	70,4	64	-
13.07.2025	2,07	265,7	264,6	24	0	70,5	63,8	-
14.07.2025	2,03	272,3	271,2	24	0	70,9	64,5	-
15.07.2025	1,97	269,8	268,6	24	0	70,5	64,2	-
16.07.2025	1,92	269,9	268,9	24	0	70,5	64,4	-
17.07.2025	1,91	264,6	263,7	23,98	128	70,3	64,1	-
18.07.2025	1,89	266,2	265,3	24	0	70,2	64,2	-
19.07.2025	2,05	264,7	263,8	24	0	70,4	63,8	-
20.07.2025	2,07	267,9	266,9	24	0	70,6	63,9	-
21.07.2025	1,94	265,3	264,4	24	0	70,5	64,2	-
22.07.2025	1,91	263,6	262,7	24	0	70,4	64,2	-
23.07.2025	1,55	272	271,1	24	0	70,8	65,9	-
Итого:	60,51	8013,6	7981,2	719,52	0	0	0	0
Гкал	52,038							

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
719,52

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2025	38865,079	2144718,91	2106741,1	160800,4
23.07.2025	38925,589	2152732,51	2114722,3	161519,91

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2025 14:31:18