

#23962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2021	1,83	225,8	224,9	24	0	68,4	61,2	-
25.07.2021	1,78	219,2	218,3	24	0	68,2	60,8	-
26.07.2021	1,76	231,1	230,2	24	0	68,4	61,6	-
27.07.2021	1,75	261,9	261,1	24	0	66,5	60,6	-
28.07.2021	1,75	272,5	271,6	24	0	68,6	63,1	-
29.07.2021	1,73	272,5	271,7	24	0	68,9	63,4	-
30.07.2021	1,76	270,3	269,4	24	0	68,8	63,3	-
31.07.2021	1,8	265,6	264,9	24	0	68,9	63,2	-
01.08.2021	1,86	265,4	264,6	24	0	68,6	62,6	-
02.08.2021	1,9	265,3	264,5	24	0	68,8	62,7	-
03.08.2021	1,88	263,9	263	24	0	68,8	62,7	-
04.08.2021	1,93	238,8	237,9	24	0	69,4	62,2	-
05.08.2021	1,95	210,9	209,8	24	0	69,5	61,5	-
06.08.2021	1,91	198,1	197	24	0	68,8	60,3	-
07.08.2021	1,93	210,1	209	24	0	69	60,8	-
08.08.2021	2,02	187,9	186,8	24	0	69,4	60	-
09.08.2021	2	189,2	188	24	0	69,3	60,1	-
10.08.2021	1,95	197,1	196	24	0	69,3	60,7	-
11.08.2021	1,99	221,3	220,1	24	0	69,1	61,2	-
12.08.2021	1,92	191	189,9	24	0	69,2	60,4	-
13.08.2021	1,91	191,6	190,4	24	0	69,5	60,8	-
14.08.2021	1,95	191,2	190,2	24	0	69,2	60,3	-
15.08.2021	2,08	189,1	187,9	24	0	69,2	59,6	-
16.08.2021	1,91	181,7	180,6	24	0	69	59,8	-
17.08.2021	1,88	187	186	24	0	69	60,2	-
18.08.2021	1,97	184,8	183,8	24	0	69	59,7	-
19.08.2021	2,02	233,7	232,4	24	0	69	61,5	-
20.08.2021	2,07	256,4	255,2	24	0	69,4	62,4	-
21.08.2021	2	257,4	256,2	24	0	69,2	62,5	-
22.08.2021	1,88	259,6	258,5	24	0	68,8	62,6	-
23.08.2021	2,01	256,5	255,3	24	0	68,7	62	-
Итого:	59,08	7046,9	7015,2	744	0	0	0	0
Гкал	50,808							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.07.2021	30922,569	1696769,11	1660463,6	127484,38
23.08.2021	30981,649	1703816,01	1667478,8	128228,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 7:16:25