

#28991#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2023	1,97	279	278	24	0	69,6	63,6	-
25.07.2023	1,9	277	276	24	0	68,8	62,9	-
26.07.2023	1,97	280,9	279,8	24	0	70,1	64,1	-
27.07.2023	1,97	280,8	279,7	23,99	128	70,1	64	-
28.07.2023	1,97	282,1	281,1	24	0	69,7	63,7	-
29.07.2023	2,01	280,3	279,2	24	0	70,2	64	-
30.07.2023	2,03	278,3	277,2	24	0	70,1	63,9	-
31.07.2023	2	278,6	277,6	24	0	70,2	64	-
01.08.2023	1,98	276,9	275,8	24	0	69,8	63,7	-
02.08.2023	2	238,9	237,8	24	0	70	62,6	-
03.08.2023	2,02	220,7	219,6	24	0	70	62,1	-
04.08.2023	1,92	227,8	226,7	24	0	69,7	62,4	-
05.08.2023	1,94	220,1	219,1	24	0	69,9	62,3	-
06.08.2023	1,95	211,6	210,5	24	0	69,8	61,7	-
07.08.2023	1,92	219,6	218,6	24	0	70	62,5	-
08.08.2023	1,9	218,6	217,5	24	0	69,7	62,1	-
09.08.2023	2	224,6	223,5	24	0	70,1	62,4	-
10.08.2023	2,04	226,2	225,2	24	0	70,3	62,4	-
11.08.2023	2,09	224,1	223,1	24	0	70,2	62,1	-
12.08.2023	1,98	219	217,9	24	0	69,7	61,8	-
13.08.2023	2,09	218,2	217,2	24	0	70	61,6	-
14.08.2023	1,97	222,9	221,9	24	0	70,2	62,5	-
15.08.2023	1,97	217,1	216,1	24	0	69,8	61,9	-
16.08.2023	1,81	255,2	254,1	24	0	70	63,9	-
17.08.2023	1,91	277,4	276,5	24	0	70	64,1	-
18.08.2023	1,88	263,4	262,7	23,99	128	70,2	64,1	-
19.08.2023	1,85	265,8	265,1	24	0	70,1	64,1	-
20.08.2023	1,88	266,1	265,2	24	0	69,8	63,7	-
21.08.2023	1,82	271,3	270,6	24	0	70	64,3	-
22.08.2023	1,84	272,5	271,6	24	0	70,3	64,5	-
23.08.2023	1,85	271,3	270,6	24	0	70	64,1	-
Итого:	60,43	7766,3	7735,5	743,98	0	0	0	0
Гкал	51,969							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.07.2023	34975,559	1928353,11	1891431	144005,71
23.08.2023	35035,989	1936119,41	1899166,5	144749,69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2023 7:54:38