

#23955#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2021	2,17	258,3	257,3	24	0	68,8	61,6	-
25.08.2021	2,09	257,9	256,9	24	0	68,9	62	-
26.08.2021	2,14	257,7	256,5	24	0	68,6	61,5	-
27.08.2021	2,09	258,4	257,3	24	0	68,8	61,9	-
28.08.2021	2,15	258,7	257,3	24	0	68,8	61,6	-
29.08.2021	2,33	258,2	257,1	24	0	68,4	60,7	-
30.08.2021	2,22	258,1	257	24	0	68,9	61,5	-
31.08.2021	2,27	257,5	256,3	24	0	68,7	61,1	-
01.09.2021	2,23	258,9	257,9	24	0	69	61,6	-
02.09.2021	2,2	257,9	256,6	24	0	68,8	61,5	-
03.09.2021	2,18	258,1	256,9	24	0	69	61,7	-
04.09.2021	2,32	258,8	257,5	24	0	69,1	61,4	-
05.09.2021	2,42	258,3	257	24	0	68,7	60,7	-
06.09.2021	2,24	258,2	256,9	24	0	68,6	61,2	-
07.09.2021	2,25	258,6	257,3	24	0	69	61,6	-
08.09.2021	2,26	258,9	257,6	24	0	68,7	61,2	-
09.09.2021	2,24	258,1	257	24	0	68,6	61,2	-
10.09.2021	2,03	249,5	248,2	24	0	68,3	61,3	-
11.09.2021	2,19	250,9	249,6	24	0	69,1	61,6	-
12.09.2021	2,21	251,3	249,9	24	0	68,6	61,1	-
13.09.2021	2,14	250,9	249,6	24	0	68,7	61,4	-
14.09.2021	2,12	251,2	249,9	24	0	68,9	61,6	-
15.09.2021	2,14	253,3	252	24	0	68,6	61,4	-
16.09.2021	2,22	252,9	251,7	24	0	68,5	61	-
17.09.2021	2,17	252,2	251	24	0	68,1	60,8	-
18.09.2021	2,31	251,5	250,2	24	0	69,2	61,3	-
19.09.2021	2,45	251,2	250	24	0	67,4	59	-
20.09.2021	2,3	307,6	306,3	24	0	68,6	62,1	-
21.09.2021	2,33	388,3	386,9	24	0	69,4	64,3	-
22.09.2021	2,36	360	358,9	24	128	69,2	63,3	-
23.09.2021	2,36	253,9	252,9	24	0	68,8	60,9	-
Итого:	69,13	8215,3	8177,5	744	0	0	0	0
Гкал	59,451							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2021	30981,649	1703816,01	1667478,8	128228,38
23.09.2021	31050,779	1712031,31	1675656,3	128972,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:26:35