

#35778#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	1,87	272,7	271,9	24	0	70	64,1	-
25.08.2023	1,87	273,5	272,7	24	0	70,3	64,4	-
26.08.2023	1,87	272,2	271,5	24	0	70,1	64,2	-
27.08.2023	1,9	273,2	272,4	24	0	69,8	63,9	-
28.08.2023	1,87	270,9	270,2	24	0	70,4	64,4	-
29.08.2023	1,91	272,5	271,7	24	0	69,8	63,8	-
30.08.2023	1,87	273,1	272,3	24	0	70,2	64,4	-
31.08.2023	1,99	271,8	271,1	24	0	69,4	63,1	-
01.09.2023	2,01	279,2	278,4	24	0	70,3	64,2	-
02.09.2023	1,99	276,9	276,2	24	0	70,2	64	-
03.09.2023	2,2	274,4	273,6	24	0	69,8	62,9	-
04.09.2023	1,99	275,1	274,3	24	0	70,3	64,1	-
05.09.2023	1,97	271	270,2	24	0	69,8	63,6	-
06.09.2023	1,94	269,3	268,6	24	0	69,8	63,6	-
07.09.2023	2	274	273,2	24	0	70,7	64,4	-
08.09.2023	1,95	273,2	272,5	24	0	70,5	64,3	-
09.09.2023	1,86	272,7	271,9	24	0	69,8	64	-
10.09.2023	2	270,1	269,4	24	0	69,2	62,8	-
11.09.2023	1,88	271,1	270,3	24	0	70,3	64,3	-
12.09.2023	1,87	271,4	270,7	24	0	70,4	64,5	-
13.09.2023	1,84	270,2	269,4	24	0	69,8	64	-
14.09.2023	1,88	283,7	282,9	24	0	69,9	64,2	-
15.09.2023	1,91	279,5	278,6	24	0	70,1	64,2	-
16.09.2023	1,92	275,1	274,1	24	0	70,3	64,3	-
17.09.2023	2,12	272,8	271,7	24	0	69,9	63,2	-
18.09.2023	1,96	273	272,1	24	0	70	63,9	-
19.09.2023	1,97	276	275,1	24	0	70,2	64,1	-
20.09.2023	1,99	273,7	272,7	24	0	70,4	64,2	-
21.09.2023	1,92	261,9	261	24	0	69,6	63,2	-
22.09.2023	1,95	269,8	268,9	24	0	70,3	64,1	-
23.09.2023	2,01	275,2	274,5	24	0	70,6	64,3	-
Итого:	60,28	8469,2	8444,1	744	0	0	0	0
Гкал	51,84							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2023	35035,989	1936119,41	1899166,5	144749,69
23.09.2023	35096,269	1944588,61	1907610,6	145493,69

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:48:43