

#102917#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.10.2024 | 7,18 | 391,6 | 389,6 | 24 | 0 | 71 | 55,2 | 8,5 |
| 25.10.2024 | 7,17 | 370,4 | 368,3 | 24 | 0 | 70,9 | 54,2 | 4 |
| 26.10.2024 | 7,32 | 373,8 | 371,9 | 24 | 0 | 71 | 54,1 | 8,2 |
| 27.10.2024 | 7,35 | 378,3 | 376,2 | 24 | 0 | 70,9 | 54,2 | 9,6 |
| 28.10.2024 | 7,31 | 384,1 | 382,1 | 24 | 0 | 71 | 54,6 | 10,2 |
| 29.10.2024 | 7,3 | 396,1 | 394,2 | 24 | 0 | 71,1 | 55,2 | 10,9 |
| 30.10.2024 | 7,28 | 394,8 | 393 | 24 | 0 | 70,9 | 55 | 12,2 |
| 31.10.2024 | 7,28 | 383,9 | 382,1 | 24 | 0 | 71,1 | 54,8 | 9,6 |
| 01.11.2024 | 7,23 | 394,2 | 392,3 | 24 | 0 | 71,3 | 55,5 | - |
| 02.11.2024 | 7,2 | 367 | 365,1 | 24 | 0 | 70,9 | 53,9 | - |
| 03.11.2024 | 7,06 | 365,7 | 363,8 | 24 | 0 | 70,1 | 53,5 | - |
| 04.11.2024 | 7,57 | 388,6 | 386,8 | 24 | 0 | 70,8 | 54 | - |
| 05.11.2024 | 7,41 | 366,7 | 364,8 | 24 | 0 | 71,2 | 53,8 | - |
| 06.11.2024 | 7,18 | 352,2 | 350,4 | 24 | 0 | 70,7 | 53 | - |
| 07.11.2024 | 7,29 | 342,8 | 340,9 | 24 | 0 | 71,1 | 52,7 | - |
| 08.11.2024 | 7,4 | 357,4 | 355,4 | 24 | 0 | 71,2 | 53,3 | - |
| 09.11.2024 | 7,28 | 335,7 | 333,7 | 24 | 0 | 70,8 | 52 | - |
| 10.11.2024 | 7,9 | 334,2 | 331,9 | 24 | 0 | 73,6 | 53,1 | - |
| 11.11.2024 | 8,47 | 344,3 | 342,5 | 24 | 0 | 77,6 | 56,4 | - |
| 12.11.2024 | 8,46 | 341,5 | 339,5 | 24 | 0 | 78,2 | 56,9 | - |
| 13.11.2024 | 8,42 | 330,3 | 328,5 | 24 | 0 | 78 | 56 | - |
| 14.11.2024 | 7,87 | 331 | 329,1 | 24 | 0 | 74,2 | 53,8 | - |
| 15.11.2024 | 7,37 | 336,3 | 334,4 | 24 | 0 | 71,1 | 52,3 | - |
| 16.11.2024 | 7,39 | 338,8 | 337 | 24 | 0 | 70,9 | 52,1 | - |
| 17.11.2024 | 7,5 | 323,8 | 321,8 | 24 | 0 | 71 | 50,9 | - |
| 18.11.2024 | 7,23 | 305,6 | 303,8 | 24 | 0 | 71,1 | 50,6 | - |
| 19.11.2024 | 7,73 | 315,1 | 313,3 | 24 | 0 | 74,5 | 53,2 | - |
| 20.11.2024 | 7,65 | 315,7 | 314 | 24 | 0 | 74 | 52,9 | - |
| 21.11.2024 | 8,24 | 306,3 | 304,6 | 24 | 0 | 78,2 | 55 | - |
| 22.11.2024 | 7,6 | 283,6 | 282,1 | 24 | 0 | 76,4 | 53,2 | - |
| 23.11.2024 | 8,16 | 296,3 | 295,3 | 24 | 0 | 77,5 | 53,7 | - |
| Итого: | 233,8 | 10846,1 | 10788,4 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 201,066 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 23.10.2024 | 37279,069 | 2069428,41 | 2031825 | 154972,51 |
| 23.11.2024 | 37512,869 | 2080274,51 | 2042613,4 | 155716,51 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 7:33:06