

#72631#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.02.2024 по 02.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Сергеева 23-29, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика 00209263	Показания прибора, Гкал 02.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1762,155	1743,396	18.759

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 24.02.24 по расчету*



#72630#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 02.03.2024.

Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5909  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209263  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 04.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,9	60,2	10,62	0,6	0,4
25.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	71,1	60,2	10,86	0,6	0,4
26.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,9	60,7	10,16	0,6	0,4
27.02.2024	-	1,829	0,005	181,63	180,62	177,51	177,53	-0,02	24	0	1	71,1	60,9	10,27	0,6	0,4
28.02.2024	-	3,244	0,009	322,11	320,25	314,86	314,83	0,03	24	0	0	70,8	60,6	10,27	0,6	0,4
29.02.2024	-	3,35	0,029	312,43	310,15	305,41	304,98	0,43	24	0	0	70,9	60,1	10,85	0,6	0,4
01.03.2024	-	3,434	0,008	330,12	328,17	322,72	322,69	0,03	24	0	0	70,8	60,2	10,59	0,6	0,4
02.03.2024	-	3,464	0,009	329,66	327,7	322,31	322,24	0,07	24	0	0	70,7	60	10,7	0,6	0,4
Итого:	-	15,321	0,06	1475,95	1466,89	1442,81	1442,27	0,54	192	0	-	70,9	60,36	10,54	0,6	0,4

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	1743,396	185006,41	179711,99	180700,43	176328,28
02.03.2024	1762,155	186809,28	181503,8	182462,85	178090,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения