

#121241#

Отчёт по теплопотреблению за период с 24.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 23-29, Калининград

6837

5909

ВКТ-7

00209263

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
25.02.2025	2,595	0	111,66	112,21	0	109,13	111,03	0	0	24	0	0	71,1	47,3	23,77	0,51	0,36	-
26.02.2025	2,406	0	98,96	99,39	0	96,74	98,42	0	0	24	0	0	70,6	45,8	24,84	0,51	0,36	-
27.02.2025	2,295	0	92,9	93,32	0	90,84	92,4	0	0	24	0	0	70,4	45,2	25,22	0,51	0,36	-
28.02.2025	2,499	0	105,69	106,13	0	103,34	105,08	0	0	24	0	0	70,4	46,3	24,16	0,51	0,36	-
01.03.2025	2,65	0	107,28	107,7	0	104,79	106,6	0	0	24	0	0	72,2	46,9	25,28	0,51	0,36	-
02.03.2025	2,442	0	98,38	98,72	0	96,13	97,71	0	0	24	0	0	71,4	46	25,4	0,51	0,36	-
03.03.2025	2,28	0	91,17	91,43	0	89,13	90,52	0	0	24	0	0	70,9	45,3	25,59	0,51	0,36	-
04.03.2025	2,215	0	87,62	87,79	0	85,66	86,93	0	0	24	0	0	70,6	44,8	25,86	0,51	0,36	-
05.03.2025	2,007	0	78,67	78,68	0	76,89	77,95	0	0	24	0	0	70,5	44,4	26,1	0,51	0,36	-
06.03.2025	1,911	0	73,29	73,2	0	71,64	72,54	0	0	24	0	0	70,3	43,6	26,67	0,51	0,36	-
07.03.2025	1,945	0	76,3	76,19	0	74,63	75,5	0	0	24	0	0	70,2	44,1	26,05	0,51	0,36	-
08.03.2025	1,955	0	77,26	77,17	0	75,56	76,46	0	0	24	0	0	70,1	44,2	25,87	0,51	0,36	-
09.03.2025	1,938	0	75,78	75,63	0	74,09	74,95	0	0	24	0	0	70,2	44	26,16	0,51	0,36	-
10.03.2025	1,652	0	64,25	64,14	0	62,83	63,55	0	0	24	0	0	69,9	43,6	26,31	0,51	0,36	-
11.03.2025	2,275	0	93,94	93,93	0	91,87	93,01	0	0	24	0	0	70,2	45,4	24,76	0,51	0,36	-
12.03.2025	2,263	0	91,75	91,75	0	89,73	90,85	0	0	24	0	0	70,3	45,1	25,22	0,51	0,36	-
13.03.2025	2,411	0	96,83	96,9	0	94,63	95,94	0	0	24	0	0	71,6	46,1	25,47	0,51	0,36	-
14.03.2025	2,631	0	102,73	102,8	0	100,28	101,75	0	0	24	0	0	73,1	46,9	26,22	0,51	0,36	-
15.03.2025	2,58	0	99,09	99,12	0	96,69	98,07	0	0	24	0	0	74,2	47,5	26,69	0,51	0,36	-
16.03.2025	2,669	0	100,79	100,87	0	98,32	99,81	0	0	24	0	0	74,2	47,1	27,11	0,51	0,36	-
17.03.2025	2,764	0	107,19	107,38	0	104,5	106,19	0	0	24	0	0	74,9	48,5	26,41	0,51	0,36	-
18.03.2025	2,454	0	97,31	97,44	0	95,01	96,44	0	0	24	0	0	72,8	47	25,82	0,51	0,36	-
19.03.2025	2,36	0	96,69	96,84	0	94,52	95,87	0	0	24	0	0	71	46,1	24,94	0,51	0,36	-
20.03.2025	2,096	0	85,72	85,92	0	83,8	85,09	0	0	24	0	0	70,6	45,6	24,99	0,51	0,36	-
21.03.2025	2,145	0	84,38	84,37	0	82,51	83,6	0	0	24	0	0	70,6	44,6	25,99	0,51	0,36	-
22.03.2025	2,235	0	90,29	90,35	0	88,29	89,47	0	0	24	0	0	70,4	45,2	25,29	0,51	0,36	-
23.03.2025	2,173	0	85,52	85,44	0	83,64	84,66	0	0	24	0	0	70,2	44,2	26	0,51	0,36	-
Итого:	61,846	0	2471,44	2474,81	0	2415,19	2450,39	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,846																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
24.02.2025	373,065	15351,84	15418,13	59,01	14993,17	15253,41	57,81
23.03.2025	434,911	17823,28	17892,94	59,01	17408,36	17703,8	57,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 15:44:06