

#74844#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 28.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 23-29, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 00209263	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 28.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1829,747	1748,469	81.278

Подпись исполнителя _____



#74843#

Отчёт за период с 28.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 6837
 Порядковый номер 5909
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209263
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
29.02.2024	-	3,35	0,029	312,43	310,15	305,41	304,98	0,43	24	0	0	70,9	60,1	10,85	0,6	0,4
01.03.2024	-	3,434	0,008	330,12	328,17	322,72	322,69	0,03	24	0	0	70,8	60,2	10,59	0,6	0,4
02.03.2024	-	3,464	0,009	329,66	327,7	322,31	322,24	0,07	24	0	0	70,7	60	10,7	0,6	0,4
03.03.2024	-	3,438	0,012	326,92	324,92	319,61	319,53	0,08	24	0	0	70,7	60	10,7	0,6	0,4
04.03.2024	-	3,373	0,039	307,02	304,51	300,21	299,52	0,69	24	0	0	70,5	59,5	11,07	0,6	0,4
05.03.2024	-	3,334	0,045	298,1	295,52	291,49	290,74	0,75	24	0	0	70,4	59,2	11,25	0,6	0,4
06.03.2024	-	3,435	0,047	299,88	297,17	293,05	292,25	0,8	24	0	0	71,3	59,8	11,52	0,6	0,4
07.03.2024	-	3,59	0,053	302,31	299,42	295	294,16	0,84	24	0	0	73,8	61,9	11,94	0,6	0,4
08.03.2024	-	3,647	0,051	302,48	299,61	295,14	294,33	0,81	24	0	0	73,9	61,8	12,14	0,6	0,4
09.03.2024	-	3,732	0,076	298,48	295,09	291	289,75	1,25	24	0	0	75,3	62,8	12,51	0,6	0,4
10.03.2024	-	3,775	0,072	298,66	295,36	291,39	290,21	1,18	24	0	0	74,1	61,5	12,67	0,6	0,4
11.03.2024	-	3,537	0,057	298,81	295,87	291,86	290,92	0,94	24	0	0	72,1	60,2	11,89	0,6	0,4
12.03.2024	-	3,341	0,061	295,12	292,25	288,43	287,41	1,02	24	0	0	71,2	59,8	11,33	0,6	0,4
13.03.2024	-	3,302	0,042	309,18	306,61	302,23	301,49	0,74	24	0	0	70,9	60,1	10,74	0,6	0,4
14.03.2024	-	3,366	0,021	329,06	326,9	321,68	321,44	0,24	24	0	0	70,8	60,4	10,38	0,6	0,4
15.03.2024	-	3,31	0,008	337,07	335,29	329,56	329,62	-0,06	24	0	0	70,6	60,6	10,02	0,6	0,4
16.03.2024	-	3,26	0,008	331,08	329,24	323,62	323,61	0,01	24	0	0	70,9	60,8	10,04	0,6	0,4
17.03.2024	-	3,335	0,042	292,13	289,59	285,33	284,66	0,67	24	0	0	72,2	60,7	11,51	0,6	0,4
18.03.2024	-	3,415	0,046	295,25	292,55	288,09	287,33	0,76	24	0	0	74	62,4	11,65	0,6	0,4
19.03.2024	-	3,334	0,051	294,56	291,85	287,54	286,72	0,82	24	0	0	73,3	61,9	11,38	0,6	0,4
20.03.2024	-	3,256	0,047	305,84	303,24	298,71	297,95	0,76	24	0	0	72,2	61,5	10,7	0,6	0,4
21.03.2024	-	3,147	0,035	315,4	313,06	308,26	307,69	0,57	24	0	0	71,1	61,1	10,05	0,6	0,4
22.03.2024	-	3,046	0,023	314,73	312,68	307,63	307,28	0,35	24	0	0	71,1	61,3	9,79	0,6	0,4
23.03.2024	-	3,057	0,02	313,63	311,64	306,5	306,27	0,23	24	0	0	71,2	61,3	9,89	0,6	0,4
Итого:	-	81,278	0,902	7437,92	7378,39	7266,77	7252,79	13,98	576	0	-	71,83	60,79	11,05	0,6	0,4

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
28.02.2024	1748,469	185510,15	180212,86	181192,8	176820,64
23.03.2024	1829,747	192948,07	187591,25	188459,57	184073,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения