

#11487#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 23-29, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5909
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209263
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.03.2021	2,902	-0,686	366,02	375,81	357,77	369,41	-11,64	24	0	0	70,9	60,8	10,06	0,6	0,4	0	4,8
25.03.2021	2,837	-0,718	380,57	391	372,15	384,35	-12,2	24	0	0	70,2	60,7	9,57	0,6	0,4	0	6,9
26.03.2021	2,818	-0,723	381,99	392,57	373,63	385,99	-12,36	24	0	0	69,7	60,2	9,5	0,6	0,4	0	5,1
27.03.2021	2,79	-0,716	377,49	388,07	369,29	381,62	-12,33	24	0	0	69,5	60	9,52	0,6	0,4	0	8,7
28.03.2021	2,753	-0,553	321,79	330,06	314,96	324,87	-9,91	23	0	0	68,7	58,2	10,55	0,6	0,4	0	5,8
29.03.2021	2,823	-0,67	360,6	370,41	352,69	364,24	-11,55	24	0	0	70	60	9,93	0,6	0,4	0	7,8
30.03.2021	2,785	-0,713	370,71	381,12	362,49	374,65	-12,16	24	0	0	70,3	60,6	9,68	0,6	0,4	0	9,8
31.03.2021	2,748	-0,723	376,66	387,31	368,41	380,8	-12,39	24	0	0	69,9	60,4	9,46	0,6	0,4	0	8,7
01.04.2021	2,859	-0,654	354,06	363,75	346,41	357,88	-11,47	24	0	0	69,2	59,1	10,16	0,6	0,4	0	4,7
02.04.2021	2,901	-0,613	337,29	346,32	329,95	340,76	-10,81	24	0	0	69,5	58,8	10,69	0,6	0,4	0	3,8
03.04.2021	2,951	-0,618	339,11	348,2	331,75	342,63	-10,88	24	0	0	69,5	58,7	10,78	0,6	0,4	0	3,8
04.04.2021	2,966	-0,612	338,46	347,54	331,13	341,99	-10,86	24	0	0	69,5	58,6	10,85	0,6	0,4	0	4,2
05.04.2021	2,77	-0,549	318,54	326,84	311,87	321,81	-9,94	24	0	0	68,3	57,6	10,69	0,6	0,4	0	2,7
06.04.2021	2,959	-0,505	323,85	330,92	316,65	325,52	-8,87	24	0	0	70,4	59,5	10,98	0,6	0,4	0	2,6
07.04.2021	2,904	-0,523	319,09	326,57	312,07	321,28	-9,21	24	0	0	70,2	59,1	11,02	0,6	0,4	0	2,8
08.04.2021	2,856	-0,61	338,12	346,92	330,6	341,19	-10,59	24	0	0	70,4	59,9	10,53	0,6	0,4	0	4,3
09.04.2021	2,828	-0,652	347,87	357,41	340,2	351,51	-11,31	24	0	0	70,1	59,8	10,26	0,6	0,4	0	7,2
10.04.2021	2,859	-0,673	351,72	361,74	344,09	355,85	-11,76	24	0	0	69,5	59,2	10,3	0,6	0,4	0	4,9
11.04.2021	2,9	-0,71	368,27	378,7	360,18	372,43	-12,25	24	0	0	69,9	59,9	10,05	0,6	0,4	0	10,3
12.04.2021	2,672	-0,736	372,95	384,04	364,97	377,69	-12,72	24	0	0	69,2	59,8	9,37	0,6	0,4	0	7,7
13.04.2021	2,601	-0,702	352,61	363,39	345,2	357,58	-12,38	24	0	0	68,3	58,7	9,61	0,6	0,4	0	4,7
14.04.2021	2,624	-0,654	339,33	349,61	332,41	344,26	-11,85	24	0	0	67,3	57,4	9,9	0,6	0,4	0	4,1
15.04.2021	2,631	-0,669	342,94	353,24	335,78	347,67	-11,89	24	0	0	68,1	58,2	9,86	0,6	0,4	0	5,8
16.04.2021	2,696	-0,684	352,24	362,84	344,95	357,21	-12,26	24	0	0	67,7	57,9	9,83	0,6	0,4	0	5,6
17.04.2021	2,743	-0,717	369,48	380,47	361,76	374,46	-12,7	24	0	0	68	58,4	9,6	0,6	0,4	0	8,3
18.04.2021	2,64	-0,741	385,43	396,81	377,43	390,45	-13,02	24	0	0	67,8	58,8	8,98	0,6	0,4	0	10,4
19.04.2021	2,435	-0,768	395,75	407,51	387,52	400,81	-13,29	24	0	0	67,9	59,6	8,29	0,6	0,4	0	11
20.04.2021	2,347	-0,792	411,38	423,6	402,96	416,67	-13,71	24	0	0	67,3	59,5	7,82	0,6	0,4	0	9,9
21.04.2021	2,424	-0,847	419,47	432,42	410,7	425,21	-14,51	24	0	0	68,1	60,1	7,99	0,6	0,4	0	8,6
22.04.2021	2,553	-0,77	377,84	389,76	370,01	383,53	-13,52	24	0	0	67,8	58,8	9,01	0,6	0,4	0	4,6
23.04.2021	2,644	-0,728	361,94	373,16	354,42	367,28	-12,86	24	0	0	67,9	58,4	9,54	0,6	0,4	0	-
Итого:	85,219	0	11153,57	11468,11	10914,4	11281,6	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,219																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	2400,37	143798,33	149915,96	140380,87	147877,84
23.04.2021	2485,589	154951,9	161384,07	151295,27	159159,44

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 17:58:58