

#11486#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 23-29, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5909
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209263
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	3,577	0,626	386,83	374,97	378,22	368,21	10,01	24	0	0	70,4	62,7	7,77	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	3,556	0,618	382,05	370,34	373,56	363,66	9,9	24	0	0	70,5	62,7	7,81	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	3,417	0,574	355,03	344,08	347,12	337,92	9,2	23	0	0	70,6	62,4	8,15	0,6	0,4	6
27.03.2023	3,634	0,571	347,26	336,42	339,04	330,11	8,93	24	0	0	73	64	9	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	3,945	0,609	344,36	333,11	335,22	326,21	9,01	24	0	0	77,6	67,7	9,91	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	3,619	0,543	321,61	311,23	313,8	305,37	8,43	24	0	0	73,9	64,2	9,76	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	3,343	0,473	300,44	290,89	293,8	285,98	7,82	24	0	0	70,2	60,5	9,73	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	3,333	0,486	307,45	297,71	300,67	292,66	8,01	24	0	0	70,2	60,7	9,43	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	3,336	0,453	289,79	280,57	283,31	275,85	7,46	24	0	0	70,5	60,4	10,15	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	3,334	0,452	282,91	273,82	276,53	269,11	7,42	24	0	0	71,2	60,8	10,38	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	3,553	0,445	276,67	267,58	269,98	262,82	7,16	24	0	0	73,7	62,2	11,46	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	3,457	0,442	274,51	265,53	267,86	260,75	7,11	24	0	0	73,8	62,6	11,21	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	3,408	0,443	273,9	264,93	267,43	260,27	7,16	24	0	0	73	61,9	11,05	0,6	0,4	1
06.04.2023	3,321	0,433	274,27	265,42	267,98	260,9	7,08	24	0	0	71,6	60,8	10,74	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	3,396	0,485	303,78	294,07	297,08	289,1	7,98	24	0	0	70,3	60,5	9,77	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	3,348	0,497	315,76	305,85	308,82	300,66	8,16	24	0	0	69,9	60,7	9,2	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	3,382	0,485	310,18	300,4	303,35	295,35	8	24	0	0	70,1	60,6	9,51	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	3,255	0,485	308,68	299,01	301,9	293,91	7,99	24	0	0	70	60,8	9,13	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	3,339	0,509	320,47	310,45	313,38	305,09	8,29	24	0	0	70,1	61,1	9	0,6	0,4	10
12.04.2023	3,273	0,528	329,34	319,03	322,12	313,51	8,61	24	0	0	69,9	61,4	8,48	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	3,421	0,529	327,74	317,3	320,55	311,85	8,7	24	0	0	70	61	8,98	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	3,434	0,528	328,23	317,79	321,05	312,37	8,68	24	0	0	69,8	60,8	9,01	0,6	0,4	11
15.04.2023	3,437	0,534	327,17	316,61	319,99	311,23	8,76	24	0	0	69,9	60,8	9,04	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	3,436	0,489	306,28	296,39	299,6	291,44	8,16	24	0	0	69,8	60	9,79	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	3,413	0,499	311,6	301,62	304,76	296,54	8,22	24	0	0	70	60,5	9,53	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	3,357	0,515	320,88	310,72	313,89	305,41	8,48	24	0	0	69,8	60,8	9,02	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	3,346	0,482	302,56	292,88	295,94	287,96	7,98	24	0	0	69,9	60,3	9,65	0,6	0,4	-
20.04.2023	2,272	0,386	254,59	247,2	249,04	242,81	6,23	24	0	0	69,6	62,1	7,53	0,6	0,4	-
21.04.2023	1,081	0,289	205,1	200,17	200,66	196,25	4,41	24	0	0	69,5	65,6	3,9	0,6	0,4	-
22.04.2023	1,073	0,285	202,96	198,11	198,59	194,25	4,34	24	0	0	69,4	65,4	3,94	0,6	0,4	-
23.04.2023	1,107	0,292	202,98	198,02	198,61	194,17	4,44	24	0	0	69,3	65,2	4,09	0,6	0,4	-
Итого:	98,203	0	9395,38	9102,22	9183,85	8941,72	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,203															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1091,533	116119,93	113078,57	113405,94	110947,75
23.04.2023	1189,736	125515,31	122180,79	122589,79	119889,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 9:54:45