

#80043#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 23-29, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5909
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209263
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,042	0,024	309,08	306,98	0	302,14	301,77	0	0,37	24	0	0	70,8	60,8	9,96	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	3,021	0,023	320,89	318,89	0	313,65	313,33	0	0,32	24	0	0	71,1	61,5	9,54	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	3,054	0,013	331,7	329,91	0	324,19	324,1	0	0,09	24	0	0	71,3	61,9	9,36	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	3,348	0,006	344,06	342,33	0	336,33	336,46	0	-0,13	24	0	0	70,9	61	9,94	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	3,188	-0,007	349,66	348,31	0	342,04	342,46	0	-0,42	24	0	0	69,7	60,3	9,35	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	3,109	-0,018	353,76	352,72	0	346	346,7	0	-0,7	24	0	0	69,9	60,8	9,07	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	3,189	-0,033	368,05	367,15	0	359,78	360,7	0	-0,92	24	0	0	70,8	61,8	8,98	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	2,997	-0,045	355,07	354,46	0	347,07	348,19	0	-1,12	23	0	0	70,9	62,1	8,8	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	2,943	-0,052	367,61	367,17	0	359,41	360,64	0	-1,23	24	0	0	70,6	62,2	8,37	0,6	0,4	-
02.04.2024	2,914	-0,019	347,39	346,42	0	339,67	340,35	0	-0,68	24	0	0	70,4	61,8	8,67	0,6	0,4	-
03.04.2024	3,112	0,02	304,14	302,14	0	297,14	296,88	0	0,26	24	0	0	71,8	61,4	10,39	0,6	0,4	-
04.04.2024	3,355	0,014	318,1	316,02	0	310,63	310,45	0	0,18	24	0	0	72,6	61,9	10,73	0,6	0,4	-
05.04.2024	3,171	-0,013	342,21	340,95	0	334,53	335,11	0	-0,58	24	0	0	70,7	61,2	9,55	0,6	0,4	-
06.04.2024	3,09	-0,021	349,73	348,78	0	341,91	342,68	0	-0,77	24	0	0	70,7	61,6	9,13	0,6	0,4	-
07.04.2024	3,127	-0,03	353,89	353	0	345,94	346,82	0	-0,88	24	0	0	70,8	61,6	9,17	0,6	0,4	-
08.04.2024	3,01	-0,042	362,89	362,32	0	354,77	355,9	0	-1,13	24	0	0	70,7	62,1	8,64	0,6	0,4	-
09.04.2024	2,839	-0,063	365,93	365,7	0	357,73	359,13	0	-1,4	24	0	0	70,7	62,6	8,15	0,6	0,4	-
10.04.2024	2,04	-0,118	293,07	293,88	0	286,47	288,46	0	-1,99	24	0	0	70,9	63,4	7,51	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,553	-0,296	234,34	238,74	0	229,2	234,01	0	-4,81	24	0	0	69,9	66,1	3,78	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,619	-0,143	144,64	146,84	0	141,47	144,05	0	-2,58	24	0	0	69,7	64,2	5,5	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,644	-0,123	119,07	120,94	0	116,43	118,74	0	-2,31	24	0	0	69,4	62,6	6,74	0,6	0,4	-
14.04.2024	0,714	-0,133	118,3	120,34	0	115,72	118,21	0	-2,49	24	0	0	69,4	62	7,45	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,616	-0,125	113,85	115,9	0	111,42	113,82	0	-2,4	24	0	0	69,4	62,6	6,85	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,713	-0,112	106,2	107,99	0	103,93	106,15	0	-2,22	24	0	0	69,1	61	8,12	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,573	-0,136	117,56	119,66	0	115,01	117,48	0	-2,47	24	0	1	69,2	62,9	6,29	0,56	0,38	-
18.04.2024	1,422	0,229	149,91	152,59	5,78	146,66	149,98	5,67	3,29	24	0	0	69,3	60,2	9,07	0,51	0,36	-
19.04.2024	2,574	0,798	87,83	88,25	12,58	85,91	87,36	12,34	12,34	24	0	0	69,9	45,7	24,14	0,51	0,36	-
20.04.2024	2,66	0,802	90,24	90,51	12,6	88,26	89,63	12,36	12,36	24	0	0	70	45,6	24,43	0,51	0,36	-
21.04.2024	2,802	0,824	94,92	95,19	12,9	92,81	94,26	12,66	12,66	24	0	0	70	45,3	24,67	0,51	0,36	-
22.04.2024	2,857	0,862	97,76	98,11	13,46	95,61	97,11	13,22	13,22	24	0	0	70,4	46,2	24,2	0,51	0,36	-
23.04.2024	2,801	0,863	89,96	90,15	13,53	87,89	89,26	13,29	13,29	24	0	0	71,5	45,8	25,7	0,51	0,36	-
Итого:	74,097	0	7701,81	7702,34	70,85	7529,72	7570,19	69,54	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,097																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	1829,747	192948,07	187591,25	0	188459,57	184073,43	0
23.04.2024	1903,844	200649,88	195293,59	70,85	195989,29	191643,62	69,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:25:54