

#126352#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Сергеева 23-29, Калининград  
6837  
5909  
ВКТ-7  
00209263  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 2,261       | 0            | 90,79      | 90,75      | 0          | 88,77   | 89,88   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 45,1      | 25,46 | 0,51       | 0,36       | 5,5            |
| 25.03.2025 | 1,982       | 0            | 82,8       | 82,97      | 0          | 80,97   | 82,13   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 45,9      | 24,46 | 0,51       | 0,36       | 4,4            |
| 26.03.2025 | 2,025       | 0            | 79,46      | 79,45      | 0          | 77,71   | 78,7    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 44,3      | 26,05 | 0,51       | 0,36       | 6,9            |
| 27.03.2025 | 2,111       | 0            | 83,58      | 83,53      | 0          | 81,71   | 82,75   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 44,4      | 25,84 | 0,51       | 0,36       | 5,7            |
| 28.03.2025 | 1,845       | 0            | 69,91      | 69,91      | 0          | 68,35   | 69,28   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 43,2      | 27,04 | 0,51       | 0,36       | 8,9            |
| 29.03.2025 | 1,702       | 0            | 65,59      | 65,55      | 0          | 64,15   | 64,97   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 43,5      | 26,55 | 0,51       | 0,36       | 9,9            |
| 30.03.2025 | 1,886       | 0            | 73,15      | 73,11      | 0          | 71,51   | 72,44   | 0         | 0         | 23          | 0          | 0      | 70,2      | 43,8      | 26,36 | 0,51       | 0,36       | 6,8            |
| 31.03.2025 | 2,018       | 0            | 79,15      | 79,14      | 0          | 77,39   | 78,39   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 44,2      | 26,1  | 0,51       | 0,36       | 5,9            |
| 01.04.2025 | 2,177       | 0            | 86,1       | 86,21      | 0          | 84,16   | 85,39   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 45        | 25,85 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 02.04.2025 | 1,813       | 0            | 71,02      | 71,16      | 0          | 69,45   | 70,49   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 44,4      | 26,09 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 03.04.2025 | 1,56        | 0            | 59,96      | 60,05      | 0          | 58,6    | 59,49   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 43,7      | 26,61 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 04.04.2025 | 1,9         | 0            | 72,18      | 72,23      | 0          | 70,53   | 71,57   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 44        | 26,93 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 05.04.2025 | 2,454       | 0            | 98,68      | 98,88      | 0          | 96,39   | 97,86   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 46,5      | 25,45 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 06.04.2025 | 2,61        | 0            | 103,51     | 103,88     | 0          | 101     | 102,72  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 74        | 48,2      | 25,84 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 07.04.2025 | 2,289       | 0            | 88,97      | 89,33      | 0          | 86,9    | 88,42   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,8      | 46,5      | 26,33 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 08.04.2025 | 2,2         | 0            | 88,9       | 89,28      | 0          | 86,9    | 88,41   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 45,9      | 25,3  | 0,51       | 0,36       | -              |
| 09.04.2025 | 2,216       | 0            | 90,7       | 91,12      | 0          | 88,64   | 90,19   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 46,1      | 25,01 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 10.04.2025 | 2,387       | 0            | 99,32      | 99,78      | 0          | 97,05   | 98,73   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 47,1      | 24,6  | 0,51       | 0,36       | -              |
| 11.04.2025 | 2,175       | 0            | 86,36      | 86,76      | 0          | 84,42   | 85,9    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 45,4      | 25,78 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 12.04.2025 | 1,902       | 0            | 74,7       | 75,04      | 0          | 73,02   | 74,31   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 45,1      | 26,02 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 13.04.2025 | 1,474       | 0            | 56,49      | 56,75      | 0          | 55,25   | 56,22   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 43,9      | 26,7  | 0,51       | 0,36       | -              |
| 14.04.2025 | 1,264       | 0            | 48,7       | 48,92      | 0          | 47,62   | 48,47   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 43,5      | 26,57 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 15.04.2025 | 0,949       | 0            | 41,51      | 41,88      | 0          | 40,63   | 41,46   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 46,1      | 23,3  | 0,51       | 0,36       | -              |
| 16.04.2025 | 0,574       | 0            | 29,66      | 30,07      | 0          | 29,03   | 29,72   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,1      | 49,4      | 19,67 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 17.04.2025 | 0,59        | 0            | 30,67      | 31,1       | 0          | 30,01   | 30,75   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,1      | 49,5      | 19,67 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 18.04.2025 | 0,599       | 0            | 31,25      | 31,68      | 0          | 30,59   | 31,28   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,1      | 49,5      | 19,59 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 19.04.2025 | 0,612       | 0            | 31,42      | 31,88      | 0          | 30,74   | 31,51   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69        | 49,1      | 19,96 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 20.04.2025 | 0,637       | 0            | 32,76      | 33,22      | 0          | 32,05   | 32,85   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 48,7      | 19,76 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 21.04.2025 | 0,61        | 0            | 43,57      | 44,34      | 0          | 42,75   | 43,81   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 64,9      | 50,6      | 14,32 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 22.04.2025 | 0,584       | 0            | 29,36      | 29,83      | 0          | 28,74   | 29,51   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69        | 48,8      | 20,25 | 0,51       | 0,36       | -              |
| 23.04.2025 | 0,59        | 0            | 28,94      | 29,45      | 0          | 28,33   | 29,13   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,3      | 48,5      | 20,81 | 0,51       | 0,36       | -              |
| Итого:     | 49,996      | 0            | 2049,16    | 2057,25    | 0          | 2003,36 | 2036,73 | 0         | 0         | 743         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 49,996      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.03.2025 | 434,911  | 17823,28 | 17892,94 | 59,01   | 17408,36 | 17703,8  | 57,81  |
| 23.04.2025 | 484,907  | 19872,44 | 19950,19 | 59,01   | 19411,72 | 19740,53 | 57,81  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:25:24