

#296877#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 23-29, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5909
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209263
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2026	2,139	0	83,43	83,29	0	81,47	82,46	0	0	24	0	0	72,2	46	26,25	0,51	0,36	-
25.03.2026	2	0,001	75,28	75,1	0,01	73,55	74,4	0,01	0,01	24	0	0	72	44,8	27,18	0,51	0,36	-
26.03.2026	2,441	0	101,31	101,25	0	98,97	100,15	0	0	24	0	0	72,6	47,9	24,68	0,51	0,36	-
27.03.2026	2,591	0,001	116,8	116,87	0,01	114,12	115,54	0,01	0,01	24	0	0	72	49,3	22,66	0,51	0,36	-
28.03.2026	2,624	0	117,51	117,63	0	114,79	116,29	0	0	24	0	0	72	49,2	22,83	0,51	0,36	-
29.03.2026	2,318	0	95,01	94,96	0	92,82	93,96	0	0	23	0	0	71,8	46,9	24,95	0,51	0,36	-
30.03.2026	2,413	0	100,4	100,4	0	98,07	99,31	0	0	24	0	0	72	47,4	24,59	0,51	0,36	-
31.03.2026	2,56	0	108,78	108,76	0	106,27	107,57	0	0	24	0	0	72	48	24,06	0,51	0,36	-
01.04.2026	2,583	0,001	115,81	115,88	0,01	113,12	114,55	0,01	0,01	24	0	0	71,9	49,1	22,84	0,51	0,36	-
02.04.2026	2,632	0	121,72	121,87	0	118,9	120,46	0	0	24	0	0	71,7	49,6	22,1	0,51	0,36	-
03.04.2026	2,664	0	116,49	116,49	0	113,8	115,21	0	0	24	0	0	72	48,6	23,4	0,51	0,36	-
04.04.2026	2,607	0	113,2	113,23	0	110,59	112	0	0	24	0	0	71,8	48,2	23,56	0,51	0,36	-
05.04.2026	2,213	0	89,22	89,13	0	87,15	88,2	0	0	24	0	0	72,1	46,7	25,38	0,51	0,36	-
06.04.2026	2,425	0	100,52	100,38	0	98,2	99,31	0	0	24	0	0	71,8	47,1	24,69	0,51	0,36	-
07.04.2026	2,53	0	108,45	108,44	0	105,91	107,25	0	0	24	0	0	72,1	48,3	23,87	0,51	0,36	-
08.04.2026	2,75	0	128,96	129,19	0	125,97	127,65	0	0	24	0	0	72	50,2	21,8	0,51	0,36	-
09.04.2026	2,711	0	125,21	125,34	0	122,31	123,81	0	0	24	0	0	72,3	50,2	22,14	0,51	0,36	-
10.04.2026	2,641	0,001	118,15	118,2	0,01	115,4	116,84	0,01	0,01	24	0	0	72	49,2	22,84	0,51	0,36	-
11.04.2026	2,451	0	101,59	101,46	0	99,23	100,36	0	0	24	0	0	72,1	47,4	24,69	0,51	0,36	-
12.04.2026	2,171	0	88,83	88,68	0	86,79	87,78	0	0	24	0	0	71,7	46,7	25,02	0,51	0,36	-
13.04.2026	2,193	0	88,39	88,18	0	86,34	87,27	0	0	24	0	0	72,1	46,7	25,38	0,51	0,36	-
14.04.2026	1,986	0	81,7	81,52	0	79,88	80,71	0	0	24	0	0	70,5	45,7	24,84	0,51	0,36	-
15.04.2026	1,975	0,001	123,9	123,58	0,01	121,6	122,25	0,01	0,01	24	0	0	63,5	47,2	16,24	0,51	0,36	-
16.04.2026	2,324	0	102,19	102,12	0	99,84	101,01	0	0	24	0	0	71,4	48,2	23,28	0,51	0,36	-
17.04.2026	2,457	0	105,9	105,93	0	103,44	104,79	0	0	24	0	0	72	48,3	23,74	0,51	0,36	-
18.04.2026	2,051	0	83,63	83,54	0	81,71	82,69	0	0	24	0	0	71,6	46,5	25,1	0,51	0,36	-
Итого:	62,45	0	2712,38	2711,42	0,05	2650,24	2681,82	0,05	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,45																	

Общее время работы системы, ч 624
Период нормальной работы системы, ч 623

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2026	13,795	597,86	595,78	0,02	583,88	589,09	0,02
18.04.2026	76,245	3310,24	3307,2	0,07	3234,12	3270,91	0,07

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:39:49