

#130858#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 23-29, Калининград
6837
5909
ВКТ-7
00209263
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,612	0	30,14	30,64	0	29,46	30,33	0	0	24	0	0	69,2	48,4	20,78	0,51	0,36	-
25.04.2025	0,7	0	32,95	33,43	0	32,21	33,05	0	0	24	0	0	69,3	47,6	21,73	0,51	0,36	-
26.04.2025	0,671	0	31,77	32,21	0	31,05	31,87	0	0	24	0	0	69,5	47,8	21,63	0,51	0,36	-
27.04.2025	0,623	0	30,35	30,87	0	29,69	30,54	0	0	24	0	0	69,1	48,2	20,92	0,51	0,36	-
28.04.2025	0,658	0	31,94	32,42	0	31,24	32,05	0	0	24	0	0	69,4	48,3	21,09	0,51	0,36	-
29.04.2025	0,613	0	30,21	30,7	0	29,55	30,37	0	0	24	0	0	69,5	48,7	20,79	0,51	0,36	-
30.04.2025	0,582	0	28,8	29,3	0	28,16	28,98	0	0	24	0	0	69,6	49	20,63	0,51	0,36	-
01.05.2025	0,621	0	30,16	30,65	0	29,5	30,31	0	0	24	0	0	69,5	48,5	21	0,51	0,36	-
02.05.2025	0,707	0	33,63	34,13	0	32,9	33,76	0	0	24	0	0	69,3	47,8	21,48	0,51	0,36	-
03.05.2025	0,621	0	36,23	37,15	0	35,48	36,7	0	0	24	0	1	67,7	50,3	17,38	0,51	0,36	-
04.05.2025	0,661	0	31,74	32,32	0	31,03	31,96	0	0	24	0	0	69,8	48,4	21,3	0,51	0,36	-
05.05.2025	0,659	0	32,08	32,62	0	31,37	32,26	0	0	24	0	0	69,5	48,5	20,94	0,51	0,36	-
06.05.2025	0,645	0	55,54	56,79	0	54,53	56,06	0	0	24	0	0	63,9	52,1	11,75	0,51	0,36	-
07.05.2025	0,651	0	30,76	31,35	0	30,09	31	0	0	24	0	0	69,8	48,2	21,66	0,51	0,36	-
08.05.2025	0,613	0	29,41	29,9	0	28,77	29,58	0	0	24	0	0	70	48,6	21,34	0,51	0,36	-
09.05.2025	0,706	0	32,2	32,72	0	31,48	32,34	0	0	24	0	0	70,2	47,7	22,44	0,51	0,36	-
10.05.2025	0,629	0	29,42	29,95	0	28,75	29,61	0	0	24	0	0	70,2	48,3	21,85	0,51	0,36	-
11.05.2025	0,709	0	32,7	33,21	0	31,96	32,87	0	0	24	0	0	69,9	47,7	22,21	0,51	0,36	-
12.05.2025	0,642	0	30,08	30,57	0	29,4	30,24	0	0	24	0	0	70,2	48,4	21,85	0,51	0,36	-
13.05.2025	0,642	0	29,81	30,3	0	29,12	29,99	0	0	24	0	0	70,2	48,1	22,06	0,51	0,36	-
14.05.2025	0,626	0	31,86	32,48	0	31,14	32,1	0	0	24	0	0	69,8	49,8	20,06	0,51	0,36	-
15.05.2025	0,619	0	30,82	31,35	0	30,17	31,02	0	0	24	0	0	69	48,6	20,44	0,51	0,36	-
16.05.2025	0,662	0	31,66	32,18	0	30,99	31,83	0	0	24	0	0	69,2	47,9	21,33	0,51	0,36	-
17.05.2025	0,678	0	31,59	32,08	0	30,9	31,74	0	0	24	0	0	69,6	47,7	21,92	0,51	0,36	-
18.05.2025	0,656	0	31,03	31,52	0	30,34	31,19	0	0	24	0	0	69,6	48	21,54	0,51	0,36	-
19.05.2025	0,52	0	31,2	33,3	0	30,57	32,92	0	0	24	0	0	67	50	17,02	0,51	0,36	-
20.05.2025	0,399	0	30,85	33,32	0	30,3	32,94	0	0	24	0	0	62,9	50,2	12,69	0,51	0,36	-
21.05.2025	0,558	0	28,09	28,55	0	27,47	28,24	0	0	24	0	0	69,4	49,1	20,29	0,51	0,36	-
22.05.2025	0,649	0	31,18	31,3	0	30,47	30,98	0	0	24	0	0	69,6	48,3	21,27	0,51	0,36	-
23.05.2025	0,705	0	32,77	32,63	0	32,05	32,29	0	0	24	0	0	69,4	47,4	22,02	0,51	0,36	-
Итого:	19,037	0	960,97	979,94	0	940,14	969,12	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,037																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	484,907	19872,44	19950,19	59,01	19411,72	19740,53	57,81
23.05.2025	503,944	20833,41	20930,13	59,01	20351,86	20709,65	57,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 15:27:27