

#133893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 23-29, Калининград
6837
5909
ВКТ-7
00209263
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,65	0	30,72	30,75	0	30,05	30,42	0	0	24	0	0	69,6	48	21,52	0,51	0,36	-
25.05.2025	0,686	0	32,67	32,95	0	31,94	32,58	0	0	24	0	0	69,5	48	21,52	0,51	0,36	-
26.05.2025	0,592	0	29,35	29,81	0	28,72	29,51	0	0	24	0	0	69,4	48,8	20,63	0,51	0,36	-
27.05.2025	0,642	0	31,34	31,99	0	30,63	31,64	0	0	24	0	0	69,3	48,3	21	0,51	0,36	-
28.05.2025	0,548	0	26,89	27,62	0	26,31	27,3	0	0	24	0	0	69,9	49,1	20,76	0,51	0,36	-
29.05.2025	0,587	0	28,44	29,18	0	27,8	28,89	0	0	24	0	0	69,9	48,9	21,07	0,51	0,36	-
30.05.2025	0,669	0	31,25	31,97	0	30,55	31,63	0	0	24	0	0	70,1	48,2	21,88	0,51	0,36	-
31.05.2025	0,664	0	41,97	42,92	0	41,15	42,39	0	0	24	0	0	65,9	49,8	16,1	0,51	0,36	-
01.06.2025	0,651	0	31,58	32,23	0	30,9	31,86	0	0	24	0	0	69,4	48,3	21,07	0,51	0,36	-
02.06.2025	0,622	0	30,64	31,31	0	29,96	30,98	0	0	24	0	0	69,6	48,8	20,73	0,51	0,36	-
03.06.2025	0,595	0	30,14	30,85	0	29,5	30,51	0	0	24	0	0	69,1	49	20,14	0,51	0,36	-
04.06.2025	0,594	0	29,73	30,64	0	29,08	30,28	0	0	24	0	0	69,2	48,8	20,44	0,51	0,36	-
05.06.2025	0,584	0	29,12	30,03	0	28,51	29,7	0	0	24	0	0	69,5	49	20,55	0,51	0,36	-
06.06.2025	0,631	0	30,79	31,52	0	30,13	31,16	0	0	24	0	0	69,5	48,7	20,87	0,51	0,36	-
07.06.2025	0,621	0	30,76	31,48	0	30,11	31,14	0	0	24	0	0	69,5	49	20,59	0,51	0,36	-
08.06.2025	0,632	0	31,72	32,38	0	31,06	32,02	0	0	24	0	0	69,2	48,8	20,37	0,51	0,36	-
09.06.2025	0,581	0	29,93	30,59	0	29,28	30,26	0	0	24	0	0	69,1	49,3	19,79	0,51	0,36	-
10.06.2025	0,61	0	31,23	31,91	0	30,56	31,58	0	0	24	0	0	68,8	49	19,86	0,51	0,36	-
11.06.2025	0,523	0	28,66	29,37	0	28,06	29,01	0	0	24	0	0	68,7	50	18,68	0,51	0,36	-
12.06.2025	0,613	0	31,12	31,84	0	30,43	31,49	0	0	24	0	0	68,9	48,8	20,16	0,51	0,36	-
13.06.2025	0,609	0	30,12	30,76	0	29,45	30,43	0	0	24	0	0	69,3	48,6	20,7	0,51	0,36	-
14.06.2025	0,601	0	30,52	31,37	0	29,86	31	0	0	24	0	0	69	49	20,05	0,51	0,36	-
15.06.2025	0,626	0	31,81	32,59	0	31,14	32,21	0	0	24	0	0	69,1	49	20,03	0,51	0,36	-
16.06.2025	0,572	0	30,48	31,12	0	29,83	30,75	0	0	24	0	0	68,7	49,4	19,29	0,51	0,36	-
17.06.2025	0,558	0	29,43	30,08	0	28,82	29,74	0	0	24	0	0	69	49,7	19,37	0,51	0,36	-
18.06.2025	0,526	0	28,3	28,94	0	27,7	28,62	0	0	24	0	0	68,8	49,8	18,97	0,51	0,36	-
19.06.2025	0,585	0	39,14	40,11	0	38,36	39,65	0	0	24	0	0	65,6	50,4	15,24	0,51	0,36	-
20.06.2025	0,607	0	30,45	31,09	0	29,78	30,74	0	0	24	0	0	69,3	48,9	20,35	0,51	0,36	-
21.06.2025	0,521	0	26,97	27,53	0	26,38	27,24	0	0	24	0	0	69,6	49,9	19,73	0,51	0,36	-
22.06.2025	0,613	0	30,41	30,95	0	29,75	30,6	0	0	24	0	0	69,5	48,9	20,62	0,51	0,36	-
23.06.2025	0,56	0	28,49	29	0	27,89	28,68	0	0	24	0	0	69,4	49,2	20,16	0,51	0,36	-
Итого:	18,673	0	954,17	974,88	0	933,69	964,01	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,673																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	503,944	20833,41	20930,13	59,01	20351,86	20709,65	57,81
23.06.2025	522,617	21787,58	21905,01	59,01	21285,55	21673,66	57,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:29:13