

#90626#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 23-29, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5909
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209263
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,57	0	30,26	30,7	0	29,62	30,38	0	0	24	0	0	68,6	49,3	19,25	0,51	0,36	-
25.06.2024	0,557	0	29,21	29,66	0	28,59	29,34	0	0	24	0	0	68,6	49,3	19,38	0,51	0,36	-
26.06.2024	0,578	0	30,15	30,68	0	29,5	30,35	0	0	24	0	0	68,8	49,2	19,54	0,51	0,36	-
27.06.2024	0,494	0	27,1	27,57	0	26,55	27,27	0	0	24	0	0	68,7	50,1	18,58	0,51	0,36	-
28.06.2024	0,552	0	29,29	29,79	0	28,67	29,45	0	0	24	0	0	68,6	49,4	19,22	0,51	0,36	-
29.06.2024	0,532	0	28,68	29,18	0	28,08	28,88	0	0	24	0	0	68,6	49,7	18,91	0,51	0,36	-
30.06.2024	0,562	0	29,54	29,98	0	28,92	29,66	0	0	24	0	0	68,6	49,2	19,42	0,51	0,36	-
01.07.2024	0,497	0	27,09	27,57	0	26,53	27,28	0	0	24	0	0	68,6	49,9	18,7	0,51	0,36	-
02.07.2024	0,562	0	29,03	29,48	0	28,39	29,16	0	0	24	0	0	68,6	48,9	19,73	0,51	0,36	-
03.07.2024	0,581	0	30,36	30,82	0	29,71	30,5	0	0	24	0	0	68,5	49	19,55	0,51	0,36	-
04.07.2024	0,53	0	28,01	28,47	0	27,39	28,15	0	0	24	0	0	68,6	49,2	19,35	0,51	0,36	-
05.07.2024	0,555	0	29,74	30,23	0	29,1	29,88	0	0	24	0	0	68,3	49,3	19,01	0,51	0,36	-
06.07.2024	0,554	0	29,97	30,46	0	29,35	30,11	0	0	24	0	0	68,1	49,3	18,84	0,51	0,36	-
23.07.2024	0,602	0	31,55	32,05	0	30,89	31,69	0	0	24	0	0	68,4	48,9	19,52	0,51	0,36	-
Итого:	7,726	0	409,98	416,64	0	401,29	412,1	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,726																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 336

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2024	1951,852	202860,39	197526,68	187,55	198152,53	193851,98	184,19
23.07.2024	1959,578	203270,37	197943,32	187,55	198553,82	194264,08	184,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:31:54