

#142331#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 23-29, Калининград

6837

5909

ВКТ-7

00209263

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,589	0	30,16	30,69	0	29,51	30,34	0	0	24	0	0	69,2	49,3	19,91	0,51	0,36	-
25.06.2025	0,569	0	28,39	28,87	0	27,78	28,55	0	0	24	0	0	69,8	49,2	20,56	0,51	0,36	-
26.06.2025	0,582	0	29,32	29,79	0	28,68	29,46	0	0	24	0	0	69,6	49,2	20,33	0,51	0,36	-
27.06.2025	0,578	0	28,71	29,14	0	28,07	28,82	0	0	24	0	0	69,7	49,2	20,52	0,51	0,36	-
28.06.2025	0,575	0	29,2	29,64	0	28,58	29,29	0	0	24	0	0	69,5	49,4	20,1	0,51	0,36	-
29.06.2025	0,634	0	31,13	31,54	0	30,45	31,2	0	0	24	0	0	69,7	48,9	20,79	0,51	0,36	-
30.06.2025	0,576	0	29,35	29,74	0	28,72	29,41	0	0	24	0	0	69,4	49,3	20,1	0,51	0,36	-
01.07.2025	0,564	0	30,43	30,94	0	29,8	30,58	0	0	24	0	0	68,8	49,8	18,94	0,51	0,36	-
02.07.2025	0,543	0	29,88	30,42	0	29,25	30,08	0	0	24	0	0	68,5	49,9	18,63	0,51	0,36	-
03.07.2025	0,524	0	28,54	29,07	0	27,94	28,73	0	0	24	0	0	68,5	49,8	18,67	0,51	0,36	-
04.07.2025	0,594	0	31,51	32,04	0	30,81	31,67	0	0	24	0	0	68,5	49,2	19,32	0,51	0,36	-
05.07.2025	0,586	0	30,93	31,43	0	30,27	31,08	0	0	24	0	0	68,6	49,2	19,33	0,51	0,36	-
06.07.2025	0,599	0	31,28	31,81	0	30,61	31,45	0	0	24	0	0	68,6	49	19,56	0,51	0,36	-
07.07.2025	0,538	0	29,06	29,58	0	28,44	29,25	0	0	24	0	0	68,8	49,8	18,93	0,51	0,36	-
08.07.2025	0,499	0	28,06	28,56	0	27,46	28,24	0	0	24	0	0	68,5	50,3	18,23	0,51	0,36	-
09.07.2025	0,542	0	29,03	29,46	0	28,43	29,11	0	0	24	0	0	68,6	49,6	19,07	0,51	0,36	-
10.07.2025	0,488	0	27,74	28,23	0	27,17	27,9	0	0	24	0	0	68,3	50,4	17,93	0,51	0,36	-
11.07.2025	0,597	0	30,64	31,12	0	29,99	30,78	0	0	24	0	0	68,9	49	19,85	0,51	0,36	-
12.07.2025	0,545	0	29,61	30,14	0	28,97	29,79	0	0	24	0	0	68,5	49,6	18,84	0,51	0,36	-
13.07.2025	0,593	0	30,86	31,36	0	30,22	30,99	0	0	24	0	0	68,6	49	19,6	0,51	0,36	-
14.07.2025	0,533	0	29,13	29,63	0	28,54	29,29	0	0	24	0	0	68,5	49,9	18,66	0,51	0,36	-
15.07.2025	0,522	0	28,1	28,62	0	27,5	28,29	0	0	24	0	0	68,8	49,8	18,96	0,51	0,36	-
16.07.2025	0,519	0	28,1	28,63	0	27,52	28,29	0	0	24	0	0	68,8	49,9	18,89	0,51	0,36	-
17.07.2025	0,56	0	30,91	31,48	0	30,28	31,1	0	0	24	0	0	68,2	49,6	18,5	0,51	0,36	-
18.07.2025	0,558	0	29,9	30,47	0	29,28	30,13	0	0	24	0	0	68,4	49,4	19,01	0,51	0,36	-
19.07.2025	0,549	0	29,03	29,56	0	28,42	29,22	0	0	24	0	0	68,7	49,4	19,31	0,51	0,36	-
20.07.2025	0,513	0	28,45	28,95	0	27,85	28,61	0	0	24	0	0	68,4	50	18,39	0,51	0,36	-
21.07.2025	0,524	0	28,35	28,89	0	27,75	28,56	0	0	24	0	0	68,7	49,8	18,89	0,51	0,36	-
22.07.2025	0,499	0	27,76	28,27	0	27,18	27,94	0	0	24	0	0	68,6	50,1	18,46	0,51	0,36	-
23.07.2025	0,518	0	27,87	28,41	0	27,28	28,08	0	0	24	0	0	68,8	49,6	19,11	0,51	0,36	-
Итого:	16,61	0	881,43	896,48	0	862,75	886,23	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,61																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	522,617	21787,58	21905,01	59,01	21285,55	21673,66	57,81
23.07.2025	539,227	22669,01	22801,49	59,01	22148,3	22559,89	57,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:49:07