

#28708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 23-29, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5909
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209263
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,782	0,223	179,63	175,92	175,69	172,36	3,33	24	0	0	69,9	66,8	3,13	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,831	0,222	180,25	176,53	176,33	172,98	3,35	24	0	0	69,8	66,4	3,41	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,889	0,255	179,51	175,26	175,61	171,76	3,85	24	0	0	69,9	66,4	3,57	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,85	0,259	179,26	174,95	175,36	171,45	3,91	24	0	0	69,7	66,4	3,33	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,903	0,243	180,73	176,64	176,8	173,13	3,67	24	0	0	69,8	66,1	3,7	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,872	0,228	180,35	176,44	176,35	172,89	3,46	24	0	0	69,9	66,3	3,62	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,931	0,226	181,25	177,35	177,28	173,83	3,45	24	0	0	69,8	65,9	3,92	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,857	0,23	184,32	180,45	180,34	176,86	3,48	24	0	0	69,6	66,1	3,43	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,929	0,244	192,02	187,96	187,84	184,19	3,65	24	0	0	69,9	66,3	3,61	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,172	0,017	18,72	18,81	18,39	18,51	-0,12	24	0	1	67,5	58,1	9,38	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,001	-0,007	0,58	1,22	0,58	1,22	-0,64	24	0	1	45,3	25,1	20,19	0,6	0,4	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30,7	20,8	9,88	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,9	20,9	5,01	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,009	0,011	0,48	0	0,48	0	0,48	24	0	1	20	24	-4,03	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,305	0,027	34,11	33,82	33,48	33,33	0,15	24	0	1	63,2	54,3	8,88	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,693	0,101	77,03	75,03	75,4	73,75	1,65	24	0	0	69	61,2	7,8	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,706	0,11	78,67	76,59	76,97	75,22	1,75	24	0	0	69,6	61,8	7,74	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,757	0,101	75,73	73,64	74,1	72,4	1,7	24	0	0	69,2	60,4	8,78	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,753	0,103	75,35	73,23	73,77	72,02	1,75	24	0	0	68,8	60,1	8,74	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,721	0,112	76,19	73,99	74,58	72,73	1,85	24	0	0	68,6	60,4	8,17	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,79	0,114	77,52	75,15	75,83	73,92	1,91	24	0	0	69	60,1	8,88	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,704	0,126	78,25	75,87	76,54	74,53	2,01	24	0	0	69,4	61,9	7,54	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,586	0,109	89,34	87,16	87,8	85,93	1,87	24	0	1	59,4	53,9	5,52	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,777	0,239	180,95	176,94	177,15	173,48	3,67	24	0	0	68,3	65,3	3,01	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,89	0,293	185,97	181,14	181,87	177,48	4,39	24	0	0	70	66,8	3,23	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,898	0,282	183,15	178,43	179,15	174,87	4,28	24	0	0	69,8	66,5	3,39	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,888	0,265	185,27	180,92	181,04	177,14	3,9	24	0	0	71,1	67,7	3,41	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,887	0,262	186,64	182,39	182,34	178,48	3,86	24	0	0	72	68,7	3,37	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,841	0,251	185,41	181,26	181,2	177,48	3,72	24	0	0	71,2	68	3,2	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,831	0,255	186,44	182,26	182,18	178,41	3,77	24	0	0	71,4	68,3	3,11	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,89	0,27	184,93	180,52	180,8	176,79	4,01	24	0	0	70,7	67,3	3,4	0,6	0,4	-
Итого:	20,943	0	3798,05	3709,87	3715,25	3637,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,943															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1277,876	142140,44	138398,58	138852,37	135787,48
23.08.2023	1298,819	145938,49	142108,45	142567,62	139424,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 10:43:25