

#92840#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 23-29, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5909
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209263
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,296	0	15,86	16,1	0	15,52	15,92	0	0	14	0	1	68,8	49,8	19,03	0,51	0,36	-
25.07.2024	0,506	0	28,15	28,63	0	27,54	28,31	0	0	24	0	0	68,7	50,4	18,36	0,51	0,36	-
26.07.2024	0,513	0	28,02	28,49	0	27,44	28,18	0	0	24	0	0	68,6	49,9	18,69	0,51	0,36	-
27.07.2024	0,529	0	29,09	29,58	0	28,5	29,25	0	0	24	0	0	68,6	50	18,62	0,51	0,36	-
28.07.2024	0,563	0	30,73	31,21	0	30,09	30,87	0	0	24	0	0	68,3	49,6	18,72	0,51	0,36	-
29.07.2024	0,51	0	28,77	29,25	0	28,18	28,93	0	0	24	0	0	68,3	50,3	18,07	0,51	0,36	-
30.07.2024	0,492	0	29,12	29,53	0	28,5	29,19	0	0	24	0	0	68,2	50,8	17,36	0,51	0,36	-
31.07.2024	0,503	0	28,02	28,37	0	27,41	28,02	0	0	24	0	0	68,4	50,1	18,29	0,51	0,36	-
01.08.2024	0,471	0	29,36	29,54	0	28,73	29,19	0	0	24	0	0	68,4	52	16,35	0,51	0,36	-
02.08.2024	0,546	0	29,23	29,27	0	28,59	28,94	0	0	24	0	0	68,6	49,5	19,06	0,51	0,36	-
03.08.2024	0,569	0	30,8	31,21	0	30,15	30,86	0	0	24	0	0	68,5	49,6	18,86	0,51	0,36	-
04.08.2024	0,56	0	29,72	30,16	0	29,08	29,82	0	0	24	0	0	68,7	49,4	19,26	0,51	0,36	-
05.08.2024	0,522	0	28,86	29,29	0	28,25	28,98	0	0	24	0	0	68,5	50	18,44	0,51	0,36	-
06.08.2024	0,529	0	31,62	31,88	0	30,97	31,5	0	0	24	0	0	67,5	50,3	17,17	0,51	0,36	-
07.08.2024	0,533	0	29,96	30,08	0	29,35	29,74	0	0	24	0	0	67,8	49,7	18,09	0,51	0,36	-
08.08.2024	0,538	0	29,67	30,04	0	29,04	29,7	0	0	24	0	0	67,8	49,4	18,47	0,51	0,36	-
09.08.2024	0,558	0	31,18	31,68	0	30,53	31,31	0	0	24	0	0	67,7	49,5	18,21	0,51	0,36	-
10.08.2024	0,524	0	30,16	30,64	0	29,53	30,28	0	0	24	0	0	67,4	49,6	17,83	0,51	0,36	-
11.08.2024	0,619	0	34,23	34,71	0	33,51	34,31	0	0	24	0	0	67,6	49,2	18,38	0,51	0,36	-
12.08.2024	0,542	0	30,27	30,75	0	29,65	30,42	0	0	24	0	0	67,7	49,4	18,27	0,51	0,36	-
13.08.2024	0,514	0	29	29,45	0	28,39	29,13	0	0	24	0	0	67,6	49,5	18,02	0,51	0,36	-
14.08.2024	0,551	0	30,74	31,22	0	30,12	30,9	0	0	24	0	0	67,7	49,4	18,26	0,51	0,36	-
15.08.2024	0,559	0	30,31	30,78	0	29,68	30,45	0	0	24	0	0	68	49,2	18,79	0,51	0,36	-
16.08.2024	0,537	0	29,52	29,96	0	28,9	29,62	0	0	24	0	0	67,9	49,3	18,57	0,51	0,36	-
17.08.2024	0,531	0	29,83	30,25	0	29,22	29,91	0	0	24	0	0	67,7	49,6	18,13	0,51	0,36	-
18.08.2024	0,572	0	31,23	31,69	0	30,59	31,34	0	0	24	0	0	67,8	49,1	18,68	0,51	0,36	-
19.08.2024	0,479	0	26,77	27,18	0	26,22	26,9	0	0	24	0	1	67,8	49,5	18,31	0,51	0,36	-
20.08.2024	0,497	0	28,57	29,01	0	27,98	28,69	0	0	24	0	0	67,8	50,1	17,72	0,51	0,36	-
21.08.2024	0,525	0	29,43	29,89	0	28,81	29,56	0	0	24	0	0	67,9	49,8	18,15	0,51	0,36	-
22.08.2024	0,525	0	29,29	29,74	0	28,69	29,42	0	0	24	0	0	67,8	49,5	18,33	0,51	0,36	-
23.08.2024	0,565	0	29,55	29,92	0	28,89	29,6	0	0	24	0	0	68,7	49,2	19,53	0,51	0,36	-
Итого:	16,278	0	907,06	919,5	0	888,05	909,24	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,278																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 734

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2024	0	0	0	0	0	0	0
23.08.2024	16,278	907,06	919,5	0	888,05	909,24	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2024 12:30:04