

#145192#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 23-29, Калининград
6837
5909
ВКТ-7
00209263
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,505	0	27,14	27,65	0	26,55	27,35	0	0	24	0	0	68,7	49,6	19,06	0,51	0,36	-
25.07.2025	0,57	0	28,66	29,15	0	28,04	28,81	0	0	24	0	0	69,7	49,3	20,33	0,51	0,36	-
26.07.2025	0,537	0	29,13	29,68	0	28,5	29,35	0	0	24	0	0	68,6	49,7	18,83	0,51	0,36	-
27.07.2025	0,568	0	29,78	30,35	0	29,13	30	0	0	24	0	0	69	49,5	19,53	0,51	0,36	-
28.07.2025	0,492	0	27,1	27,63	0	26,53	27,31	0	0	24	0	0	68,6	50	18,58	0,51	0,36	-
29.07.2025	0,51	0	27,43	28,06	0	26,86	27,74	0	0	24	0	0	69	50	18,94	0,51	0,36	-
30.07.2025	0,532	0	28,36	29,07	0	27,78	28,75	0	0	24	0	0	68,8	49,7	19,07	0,51	0,36	-
31.07.2025	0,502	0	26,84	27,43	0	26,28	27,08	0	0	24	0	0	69,1	50	19,16	0,51	0,36	-
01.08.2025	0,532	0	28,15	28,73	0	27,57	28,42	0	0	24	0	0	68,9	49,7	19,24	0,51	0,36	-
02.08.2025	0,533	0	28	28,54	0	27,38	28,23	0	0	24	0	0	69,1	49,7	19,43	0,51	0,36	-
03.08.2025	0,531	0	28,55	29,09	0	27,96	28,76	0	0	24	0	0	68,6	49,7	18,93	0,51	0,36	-
04.08.2025	0,533	0	27,54	28,05	0	26,96	27,75	0	0	24	0	0	69,3	49,6	19,7	0,51	0,36	-
05.08.2025	0,515	0	26,42	26,88	0	25,88	26,61	0	0	24	0	0	69,3	49,4	19,86	0,51	0,36	-
06.08.2025	0,546	0	28,94	29,45	0	28,34	29,12	0	0	24	0	0	68,8	49,5	19,24	0,51	0,36	-
07.08.2025	0,5	0	27,25	27,78	0	26,67	27,48	0	0	24	0	0	68,7	50	18,72	0,51	0,36	-
08.08.2025	0,548	0	29,3	29,88	0	28,71	29,52	0	0	24	0	0	68,4	49,3	19,1	0,51	0,36	-
09.08.2025	0,579	0	30,47	31,03	0	29,82	30,65	0	0	24	0	0	68,8	49,3	19,42	0,51	0,36	-
10.08.2025	0,582	0	31,26	31,85	0	30,61	31,48	0	0	24	0	0	68,4	49,4	19,04	0,51	0,36	-
11.08.2025	0,504	0	27,68	28,3	0	27,06	27,96	0	0	24	0	0	68,5	50	18,55	0,51	0,36	-
12.08.2025	0,52	0	29,22	29,84	0	28,6	29,49	0	0	24	0	0	68,3	50	18,23	0,51	0,36	-
13.08.2025	0,174	0	63,4	65,21	0	62,52	64,4	0	0	24	0	1	54,3	51,6	2,76	0,51	0,36	-
14.08.2025	0,213	0	12,18	12,24	0	11,93	12,11	0	0	24	0	1	66,6	49	17,7	0,51	0,36	-
15.08.2025	0,441	0	23,95	24,51	0	23,45	24,25	0	0	24	0	0	68,6	49,7	18,9	0,51	0,36	-
16.08.2025	0,493	0	25,91	26,45	0	25,37	26,17	0	0	24	0	0	69	49,5	19,43	0,51	0,36	-
17.08.2025	0,472	0	25,42	25,95	0	24,88	25,67	0	0	24	0	0	68,6	49,6	19,03	0,51	0,36	-
18.08.2025	0,491	0	26	26,48	0	25,44	26,2	0	0	24	0	0	68,8	49,5	19,38	0,51	0,36	-
19.08.2025	0,493	0	26,48	26,91	0	25,9	26,63	0	0	24	0	0	68,4	49,4	19,05	0,51	0,36	-
20.08.2025	0,468	0	25,47	25,77	0	24,94	25,5	0	0	24	0	0	68,4	49,7	18,7	0,51	0,36	-
21.08.2025	0,492	0	26,46	26,68	0	25,89	26,38	0	0	24	0	0	68,6	49,6	19,03	0,51	0,36	-
22.08.2025	0,522	0	27,12	27,42	0	26,56	27,13	0	0	24	0	0	68,8	49,1	19,7	0,51	0,36	-
23.08.2025	0,537	0	28,37	28,78	0	27,78	28,47	0	0	24	0	0	68,5	49,1	19,42	0,51	0,36	-
Итого:	15,435	0	877,98	894,84	0	859,89	884,77	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,435																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	539,227	22669,01	22801,49	59,01	22148,3	22559,89	57,81
23.08.2025	554,662	23546,99	23696,33	59,01	23008,19	23444,66	57,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:53:30