

# #11480#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 23-29, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5909  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209263  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	1,134	0,219	153,01	148,98	149,7	146,25	3,45	24	0	0	69,2	63,2	6,08	0,6	0,4	-
25.08.2022	1,109	0,185	157,86	154,33	154,42	151,47	2,95	24	0	0	69,6	63,6	5,93	0,6	0,4	-
26.08.2022	1,119	0,161	145,99	142,81	142,83	140,24	2,59	24	0	0	69,3	62,7	6,65	0,6	0,4	-
27.08.2022	1,099	0,159	139,74	136,63	136,73	134,16	2,57	24	0	0	69,4	62,6	6,8	0,6	0,4	-
28.08.2022	1,16	0,178	140,75	137,24	137,67	134,8	2,87	24	0	0	69,6	62,6	7,08	0,6	0,4	-
29.08.2022	1,056	0,148	123,53	120,63	120,88	118,52	2,36	24	0	0	69,2	61,7	7,5	0,6	0,4	-
30.08.2022	1,083	0,136	121,55	118,78	118,94	116,7	2,24	24	0	0	69,4	61,4	7,93	0,6	0,4	-
31.08.2022	1,169	0,162	144,04	140,83	140,91	138,32	2,59	24	0	0	69,4	62,3	7,14	0,6	0,4	-
01.09.2022	1,18	0,149	138,25	135,18	135,24	132,8	2,44	24	0	0	69,4	61,8	7,59	0,6	0,4	-
02.09.2022	1,13	0,12	117,07	114,53	114,58	112,6	1,98	24	0	0	68,9	60,1	8,79	0,6	0,4	-
03.09.2022	1,123	0,098	99,79	97,51	97,66	95,96	1,7	24	0	0	68,9	58,4	10,47	0,6	0,4	-
04.09.2022	1,147	0,093	99,24	97,04	97,1	95,48	1,62	24	0	0	69,3	58,5	10,8	0,6	0,4	-
05.09.2022	1,142	0,129	121,07	118,39	118,45	116,35	2,1	24	0	0	69,5	61	8,52	0,6	0,4	-
06.09.2022	1,18	0,144	136,72	133,72	133,75	131,39	2,36	24	0	0	69,5	61,8	7,7	0,6	0,4	-
07.09.2022	1,193	0,15	135,75	132,77	132,82	130,42	2,4	24	0	0	69,6	61,7	7,83	0,6	0,4	-
08.09.2022	1,242	0,138	132,56	129,65	129,73	127,43	2,3	24	0	0	69,4	61	8,44	0,6	0,4	-
09.09.2022	1,292	0,136	129,02	126,07	126,23	123,97	2,26	24	0	0	69,3	60,2	9,13	0,6	0,4	-
10.09.2022	1,321	0,128	127,65	124,78	124,88	122,72	2,16	24	0	0	69,2	59,7	9,5	0,6	0,4	-
11.09.2022	1,268	0,123	124,3	121,56	121,6	119,52	2,08	24	0	0	69,4	60,1	9,36	0,6	0,4	-
12.09.2022	1,208	0,127	128,09	125,33	125,32	123,2	2,12	24	0	0	69,5	60,9	8,57	0,6	0,4	-
13.09.2022	1,185	0,132	127,1	124,32	124,36	122,2	2,16	24	0	0	69,4	61	8,41	0,6	0,4	-
14.09.2022	1,335	0,217	125,51	121,24	122,8	119,22	3,58	24	0	1	69,3	60,2	9,08	0,6	0,4	-
15.09.2022	1,213	0,134	125,72	122,88	122,96	120,78	2,18	24	0	0	69,6	60,8	8,76	0,6	0,4	-
16.09.2022	1,273	0,129	124,53	121,71	121,84	119,69	2,15	24	0	0	69,6	60,2	9,35	0,6	0,4	-
17.09.2022	1,272	0,124	119,93	117,21	117,32	115,28	2,04	24	0	0	69,3	59,5	9,79	0,6	0,4	-
18.09.2022	1,314	0,112	112,74	110,15	110,3	108,41	1,89	24	0	0	69,2	58,3	10,87	0,6	0,4	-
19.09.2022	1,223	0,12	117,72	115,05	115,17	113,15	2,02	24	0	0	69,3	59,8	9,53	0,6	0,4	-
20.09.2022	1,148	0,099	103,14	100,86	100,92	99,25	1,67	24	0	0	68,8	58,4	10,38	0,6	0,4	-
21.09.2022	1,148	0,104	104,92	102,58	102,64	100,91	1,73	24	0	0	69,6	59,5	10,15	0,6	0,4	-
22.09.2022	1,166	0,088	94,13	91,99	92,11	90,57	1,54	24	0	0	69,1	57,5	11,66	0,6	0,4	-
23.09.2022	1,219	0,098	102,49	100,18	100,3	98,61	1,69	24	0	0	69,4	58,3	11,14	0,6	0,4	-
Итого:	36,851	0	3873,91	3784,93	3790,16	3720,37	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,851															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	418,255	52224,68	50920,86	51035,37	49950,28
23.09.2022	455,106	56098,59	54705,79	54825,53	53670,65

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 7:36:48