

#148628#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 23-29, Калининград

6837

5909

ВКТ-7

00209263

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,555	0	29,13	29,66	0	28,52	29,35	0	0	24	0	0	68,4	49	19,44	0,51	0,36	-
25.08.2025	0,51	0	28,47	29,13	0	27,88	28,82	0	0	24	0	0	67,6	49,4	18,2	0,51	0,36	-
26.08.2025	0,545	0	28,38	29,03	0	27,76	28,75	0	0	24	0	0	68,7	49,1	19,6	0,51	0,36	-
27.08.2025	0,52	0	27,97	28,69	0	27,41	28,39	0	0	24	0	0	68,2	49,2	19,03	0,51	0,36	-
28.08.2025	0,536	0	29,42	30,09	0	28,8	29,75	0	0	24	0	0	67,9	49,3	18,59	0,51	0,36	-
29.08.2025	0,579	0	29,79	30,4	0	29,13	30,06	0	0	24	0	0	68,6	48,7	19,93	0,51	0,36	-
30.08.2025	0,545	0	29	29,61	0	28,35	29,32	0	0	24	0	0	68,6	49,3	19,26	0,51	0,36	-
31.08.2025	0,583	0	29,83	30,42	0	29,18	30,09	0	0	24	0	0	68,7	48,8	19,91	0,51	0,36	-
01.09.2025	0,509	0	27,08	27,68	0	26,5	27,39	0	0	24	0	0	68,5	49,3	19,18	0,51	0,36	-
02.09.2025	0,521	0	28,8	29,36	0	28,21	29,03	0	0	24	0	0	68,3	49,8	18,45	0,51	0,36	-
03.09.2025	0,505	0	27,15	27,77	0	26,58	27,47	0	0	24	0	0	68,7	49,7	18,96	0,51	0,36	-
04.09.2025	0,515	0	31,57	32,2	0	30,95	31,81	0	0	24	0	0	66,7	50,1	16,59	0,51	0,36	-
05.09.2025	0,537	0	31,78	32,39	0	31,15	32,04	0	0	24	0	0	66,3	49,2	17,13	0,51	0,36	-
06.09.2025	0,517	0	32,06	32,69	0	31,41	32,28	0	0	24	0	0	66,4	49,9	16,49	0,51	0,36	-
07.09.2025	0,55	0	34,02	34,63	0	33,36	34,22	0	0	24	0	0	66,1	49,6	16,5	0,51	0,36	-
08.09.2025	0,164	0	16,88	22,1	0	16,64	21,89	0	0	24	0	1	55	44,6	10,37	0,51	0,36	-
09.09.2025	0,531	0	33,6	34,36	0	32,95	33,98	0	0	24	0	0	66	49,8	16,15	0,51	0,36	-
10.09.2025	0,536	0	32,58	33,29	0	31,93	32,9	0	0	24	0	0	66,3	49,5	16,79	0,51	0,36	-
11.09.2025	0,526	0	33	33,73	0	32,34	33,35	0	0	24	0	0	65,7	49,4	16,24	0,51	0,36	-
12.09.2025	0,587	0	35,07	35,78	0	34,37	35,39	0	0	24	0	0	66	49	17,04	0,51	0,36	-
13.09.2025	0,575	0	34,62	35,28	0	33,92	34,85	0	0	24	0	0	66,1	49,2	16,9	0,51	0,36	-
14.09.2025	0,636	0	37,24	37,93	0	36,53	37,49	0	0	24	0	0	65,9	48,6	17,34	0,51	0,36	-
15.09.2025	0,55	0	34,46	35,11	0	33,8	34,71	0	0	24	0	0	65,8	49,5	16,29	0,51	0,36	-
16.09.2025	0,519	0	31,06	31,62	0	30,44	31,27	0	0	24	0	0	65,8	48,8	16,97	0,51	0,36	-
17.09.2025	0,516	0	31	31,6	0	30,38	31,23	0	0	24	0	0	65,6	48,7	16,91	0,51	0,36	-
18.09.2025	0,5	0	28,78	29,3	0	28,21	29,02	0	0	24	0	0	66,4	48,6	17,79	0,51	0,36	-
19.09.2025	0,576	0	32	32,57	0	31,37	32,22	0	0	24	0	0	67,1	48,8	18,33	0,51	0,36	-
20.09.2025	0,522	0	26,43	26,73	0	25,9	26,47	0	0	24	0	0	68,1	47,9	20,18	0,51	0,36	-
21.09.2025	0,532	0	27,31	27,44	0	26,72	27,15	0	0	24	0	0	68,4	48,4	19,94	0,51	0,36	-
22.09.2025	0,492	0	26,2	26,46	0	25,65	26,17	0	0	24	0	0	67,7	48,5	19,19	0,51	0,36	-
23.09.2025	0,543	0	28,01	28,43	0	27,43	28,15	0	0	24	0	0	68	48,3	19,74	0,51	0,36	-
Итого:	16,332	0	932,69	955,48	0	913,77	945,01	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,332																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	554,662	23546,99	23696,33	59,01	23008,19	23444,66	57,81
23.09.2025	570,994	24479,68	24651,81	59,01	23921,96	24389,67	57,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 9:27:48