

#11492#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 23-29, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5909
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209263
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,248	0,096	104,67	102,33	102,4	100,71	1,69	24	0	0	69,4	58,2	11,18	0,6	0,4	-
25.09.2022	1,227	0,097	103,14	100,85	100,91	99,27	1,64	24	0	0	69,4	58,3	11,15	0,6	0,4	-
26.09.2022	1,19	0,088	97,66	95,47	95,53	94	1,53	24	0	0	69,2	57,7	11,51	0,6	0,4	-
27.09.2022	1,166	0,086	94,12	92,07	92,11	90,64	1,47	24	0	0	69,2	57,5	11,71	0,6	0,4	-
28.09.2022	1,162	0,071	85,25	83,38	83,44	82,19	1,25	24	0	0	68,5	55,5	13,05	0,6	0,4	-
29.09.2022	1,251	0,218	191,57	187,84	187,58	184,48	3,1	24	0	1	68	62,4	5,6	0,6	0,4	-
30.09.2022	1,52	0,383	327,96	321,25	321,15	315,19	5,96	24	0	0	67,8	64,3	3,5	0,6	0,4	-
01.10.2022	1,527	0,38	328,81	322,23	321,96	316,08	5,88	24	0	0	68,1	64,6	3,52	0,6	0,4	-
02.10.2022	1,389	0,33	300,13	294,18	294,16	288,89	5,27	24	0	0	66,1	62,5	3,56	0,6	0,4	-
03.10.2022	1,451	0,401	341,17	334,3	334	327,83	6,17	24	0	0	68,2	65,1	3,1	0,6	0,4	-
04.10.2022	1,026	0,261	242,12	238,71	236,95	234,04	2,91	24	0	1	69	65,5	3,48	0,6	0,4	-
Итого:	14,157	0	2216,6	2172,61	2170,19	2133,32	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,157															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	455,106	56098,59	54705,79	54825,53	53670,65
04.10.2022	469,263	58315,19	56878,4	56995,72	55803,97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:41:21