

#112529#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 23-29, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5909
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209263
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,465	0	93,37	93,72	0	91,1	92,76	0	0	24	0	0	73,6	46,5	27,07	0,51	0,36	1,8
25.12.2024	2,445	0	94,73	95,16	0	92,49	94,16	0	0	24	0	0	72,8	46,4	26,44	0,51	0,36	2,1
26.12.2024	2,355	0	98,14	98,67	0	95,95	97,68	0	0	24	0	0	70,4	45,8	24,53	0,51	0,36	3,8
27.12.2024	2,209	0	88,4	88,7	0	86,44	87,85	0	0	24	0	0	70,3	44,8	25,55	0,51	0,36	5,3
28.12.2024	2,33	0	95,8	96,19	0	93,71	95,21	0	0	24	0	0	70,2	45,3	24,84	0,51	0,36	4,3
29.12.2024	2,468	0,001	103,43	103,94	0,01	101,13	102,9	0,01	0,01	24	0	0	70,2	45,8	24,41	0,51	0,36	3,9
30.12.2024	2,44	0	99,54	99,94	0	97,32	98,96	0	0	24	0	0	70,3	45,3	25,06	0,51	0,36	4,8
31.12.2024	2,393	0	97,53	97,87	0	95,37	96,92	0	0	24	0	0	70,4	45,3	25,08	0,51	0,36	5,5
01.01.2025	2,323	0	97,57	98,05	0	95,37	97,02	0	0	24	0	0	70,3	45,9	24,34	0,51	0,36	4,2
02.01.2025	2,555	0	102,53	102,98	0	100,14	101,92	0	0	24	0	0	72,4	46,9	25,49	0,51	0,36	4
03.01.2025	2,924	0	110,22	110,62	0	107,36	109,33	0	0	24	0	0	76,7	49,4	27,22	0,51	0,36	-0,5
04.01.2025	3,005	0	111,44	111,82	0	108,45	110,5	0	0	24	0	0	78,2	50,5	27,71	0,51	0,36	-0,9
05.01.2025	3,016	0	107,83	108,17	0	104,91	106,87	0	0	24	0	0	78,8	50	28,73	0,51	0,36	-1,8
06.01.2025	2,957	0	109,75	110,1	0	106,84	108,79	0	0	24	0	0	77,4	49,7	27,65	0,51	0,36	-1,4
07.01.2025	2,299	0	93,44	93,7	0	91,39	92,8	0	0	24	0	0	70,2	45	25,15	0,51	0,36	4,9
08.01.2025	2,617	0	107,05	107,46	0	104,57	106,32	0	0	24	0	0	72,2	47,2	25,01	0,51	0,36	2,3
09.01.2025	2,775	0	109,71	109,94	0	107,02	108,73	0	0	24	0	0	74,2	48,3	25,91	0,51	0,36	0,7
10.01.2025	2,7	0	103,71	103,9	0	101,21	102,81	0	0	24	0	0	73,8	47,1	26,66	0,51	0,36	-
11.01.2025	2,959	0	113	113,15	0	110,14	111,87	0	0	24	0	0	75,7	48,9	26,84	0,51	0,36	-
12.01.2025	2,914	0	107,52	107,47	0	104,78	106,25	0	0	24	0	0	76,2	48,3	27,81	0,51	0,36	-
13.01.2025	2,97	0	111,2	111,22	0	108,3	109,9	0	0	24	0	0	76,9	49,5	27,41	0,51	0,36	-
14.01.2025	2,893	0	112,22	112,33	0	109,36	111,05	0	0	24	0	0	75,8	49,4	26,44	0,51	0,36	-
15.01.2025	2,427	0	99,68	99,83	0	97,45	98,8	0	0	24	0	0	70,8	45,9	24,89	0,51	0,36	-
16.01.2025	2,469	0	104,43	104,59	0	102,07	103,5	0	0	24	0	0	71	46,8	24,17	0,51	0,36	-
17.01.2025	2,489	0	104,91	105,07	0	102,58	104	0	0	24	0	0	70,4	46,1	24,29	0,51	0,36	-
18.01.2025	2,383	0,005	96,76	96,77	0,07	94,57	95,79	0,07	0,07	24	0	0	70,9	45,7	25,16	0,51	0,36	-
19.01.2025	2,658	0	116,24	116,34	0	113,61	115,09	0	0	24	0	0	71	47,6	23,39	0,51	0,36	-
20.01.2025	2,849	0	116,68	116,6	0	113,82	115,24	0	0	24	0	0	74,4	49,4	25,01	0,51	0,36	-
21.01.2025	2,734	0	103,41	103,26	0	100,78	102,09	0	0	24	0	0	75,9	48,8	27,12	0,51	0,36	-
22.01.2025	2,76	0	103,07	102,91	0	100,41	101,78	0	0	24	0	0	76,4	48,9	27,46	0,51	0,36	-
23.01.2025	2,73	0	106,19	106,22	0	103,48	104,98	0	0	24	0	0	75,9	49,5	26,36	0,51	0,36	-
Итого:	81,511	0	3219,5	3226,69	0,08	3142,12	3191,9	0,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,511																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	204,42	8704,28	8775,2	58,84	8509,89	8684,99	57,64
23.01.2025	285,931	11923,78	12001,89	58,92	11652,01	11876,89	57,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:55:17