

#116626#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,082	0,028	84,06	82,33	82,08	81,45	0,63	24	0	0	72,4	47,4	24,98	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,018	0,026	85,72	84,02	83,8	83,17	0,63	24	0	0	70,1	46,4	23,68	0,6	0,4	-
26.01.2025	1,965	0,018	83,14	81,71	81,44	80,94	0,5	24	0	0	68	44,2	23,84	0,6	0,4	-
27.01.2025	1,935	0,016	85,12	83,67	83,31	82,83	0,48	24	0	0	68,8	45,8	22,97	0,6	0,4	-
28.01.2025	1,939	0,019	86,64	85,19	84,81	84,33	0,48	24	0	0	68,5	45,9	22,59	0,6	0,4	-
29.01.2025	1,838	0,066	91,9	89,7	89,95	88,71	1,24	24	0	1	68,4	48,7	19,74	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,036	0,021	111,31	109,81	108,93	108,49	0,44	24	0	0	68,7	50,2	18,46	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,061	0	107,41	106,62	105,06	105,36	-0,3	24	0	0	70	50,3	19,73	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,184	0,001	106,29	105,22	103,84	103,93	-0,09	24	0	0	72	51	21,06	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,373	0,005	108,25	106,96	105,6	105,64	-0,04	24	0	0	74,3	51,9	22,45	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,387	0,014	108,15	106,7	105,5	105,32	0,18	24	0	0	74,8	52,2	22,5	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,273	0,01	107,07	105,69	104,54	104,4	0,14	24	0	0	72,9	51,2	21,63	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,289	0,012	105,9	104,52	103,38	103,22	0,16	24	0	0	73	51	22,05	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,135	-0,007	106,9	106,27	104,44	104,98	-0,54	24	0	0	71,4	50,8	20,68	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,221	-0,012	105,91	105,25	103,31	103,87	-0,56	24	0	0	74,4	52,6	21,77	0,6	0,4	-
08.02.2025	2,422	-0,008	104,72	103,79	101,86	102,35	-0,49	24	0	0	79,2	55,1	24,02	0,6	0,4	-
09.02.2025	2,598	0,014	105,25	103,7	102,22	102,17	0,05	24	0	0	81	55,6	25,33	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,621	0,025	103,77	101,82	100,73	100,31	0,42	24	0	0	82	56,2	25,75	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,643	0,01	98,4	96,86	95,53	95,53	0	24	0	0	81,6	54	27,62	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,764	0,015	100,18	98,46	97,32	97,12	0,2	24	0	0	81,4	53,2	28,25	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,691	0,03	93,87	91,75	91,19	90,6	0,59	24	0	0	80,8	51,6	29,14	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,624	0,03	91,59	89,57	89,03	88,47	0,56	24	0	0	80	50,9	29,09	0,6	0,4	-
15.02.2025	2,553	0,022	90,75	88,9	88,23	87,8	0,43	24	0	0	80,1	51,5	28,64	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,551	0,014	87,25	85,51	84,76	84,49	0,27	24	0	0	80,9	51	29,89	0,6	0,4	-
17.02.2025	2,534	0,017	89,25	87,54	86,79	86,51	0,28	24	0	0	79,7	50,7	28,95	0,6	0,4	-
18.02.2025	2,466	0,028	90,49	88,66	88,06	87,56	0,5	24	0	0	78,8	51,1	27,71	0,6	0,4	-
19.02.2025	2,575	0,03	91,94	89,89	89,43	88,8	0,63	24	0	0	78,8	50,4	28,42	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,628	0,045	88,65	86,35	86,11	85,3	0,81	24	0	0	81,1	51,1	30,01	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,529	0,046	90,77	88,54	88,28	87,45	0,83	24	0	0	79,2	51,1	28,14	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,441	0,039	92,58	90,44	90,2	89,4	0,8	24	0	0	76,1	49,5	26,6	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,36	0,032	89,18	87,24	87,01	86,31	0,7	24	0	0	74,4	47,7	26,7	0,6	0,4	-
Итого:	72,736	0	2992,41	2942,68	2916,74	2906,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,736															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1406,204	73085,23	68893,6	71415,4	67932,64
23.02.2025	1478,94	76077,64	71836,28	74332,14	70839,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:38:27