

#11469#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,214	0,045	132,3	130,35	129,27	128,5	0,77	24	0	0	71,8	55,1	16,77	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,121	0,064	130,93	128,64	128,18	127	1,18	24	0	0	68,5	52,4	16,05	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,133	0,061	125,22	122,97	122,51	121,4	1,11	24	0	0	69,1	52,2	16,91	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,252	0,057	124,75	122,49	121,93	120,89	1,04	24	0	0	70,9	52,9	17,98	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,312	0,063	124,68	122,29	121,78	120,65	1,13	24	0	0	72	53,6	18,47	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,419	0,055	124,42	122,05	121,41	120,36	1,05	24	0	0	73,5	54,1	19,45	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,284	0,061	124,09	121,75	121,22	120,1	1,12	24	0	0	72,3	54	18,3	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,479	0,062	126,01	123,54	122,83	121,72	1,11	24	0	0	75,8	56,1	19,63	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,453	0,055	124,81	122,47	121,67	120,71	0,96	24	0	0	75,4	55,7	19,69	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,566	0,048	123,82	121,46	120,52	119,64	0,88	24	0	0	77,8	57	20,84	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,516	0,053	123,6	121,21	120,38	119,41	0,97	24	0	0	76,9	56,5	20,4	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,57	0,057	125,28	122,8	122,07	121,05	1,02	24	0	0	76,2	55,6	20,55	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,345	0,053	112,25	109,98	109,29	108,35	0,94	22	2	1	77,3	56,4	20,92	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,696	0,053	124,69	122,13	121,21	120,21	1	24	0	0	80	58,3	21,71	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,675	0,053	126,75	124,25	123,3	122,33	0,97	24	0	0	79,1	57,9	21,22	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,71	0,048	127,28	124,91	123,79	122,97	0,82	24	0	0	79,1	57,6	21,48	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,414	0,033	130,15	128,29	126,92	126,38	0,54	24	0	0	75,1	56,3	18,75	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,346	0,031	127,56	125,78	124,6	124,09	0,51	24	0	0	72,4	53,8	18,58	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,281	0,022	123,81	122,26	121,03	120,65	0,38	24	0	0	71,2	52,5	18,65	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,309	0,031	125,72	124,05	122,85	122,41	0,44	24	0	0	71,6	53	18,58	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,362	0,019	129,69	128,13	126,64	126,4	0,24	24	0	0	72,5	54	18,51	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,333	0,01	126,45	125,07	123,45	123,36	0,09	24	0	0	72,8	54	18,83	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,393	0,025	126,14	124,4	123,06	122,68	0,38	24	0	0	73,9	54,6	19,26	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,565	0,019	126,56	124,82	123,28	122,98	0,3	24	0	0	76,6	56	20,64	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,638	0,017	126,87	125,14	123,45	123,23	0,22	24	0	0	78,2	57	21,23	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,676	0,022	130,46	128,69	127,05	126,77	0,28	24	0	0	77,2	56,3	20,89	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,502	0,022	128,87	127,15	125,61	125,32	0,29	24	0	0	75,6	55,8	19,76	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	2,385	0,021	130,96	129,37	127,82	127,53	0,29	24	0	0	73,6	55,1	18,49	0,6	0,4	-
Итого:	67,949	0	3534,12	3476,44	3447,12	3427,09	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,949															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	793,678	50244,08	49797,46	49085,82	49074,01
23.03.2021	861,627	53778,2	53273,9	52532,94	52501,1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2021 13:46:29