

#11474#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,072	0,003	94,75	93,82	92,52	92,67	-0,15	24	0	0	73,2	50,8	22,46	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	2,148	0	92,74	91,74	90,51	90,66	-0,15	24	0	0	73,9	50,1	23,78	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	2,203	-0,001	92,74	91,83	90,34	90,7	-0,36	24	0	0	75,8	51,3	24,54	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	2,309	0	94,72	93,69	92,23	92,5	-0,27	24	0	0	77,3	52,2	25,15	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	2,238	0,001	94,76	93,7	92,27	92,46	-0,19	24	0	0	77,2	52,8	24,33	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	2,096	0,001	94,87	93,93	92,67	92,79	-0,12	24	0	0	72,9	50,2	22,65	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	2,138	0,005	94,11	92,92	91,84	91,8	0,04	24	0	0	73,9	50,7	23,21	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,066	0,005	96,08	94,99	93,8	93,86	-0,06	24	0	0	72,7	50,7	22,04	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	2,17	0,001	92,91	91,7	90,65	90,62	0,03	24	0	0	73,8	49,9	23,87	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	2,298	0,016	92,78	91,23	90,44	90,13	0,31	24	0	0	75,8	50,6	25,21	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	2,223	0,016	91,28	89,78	88,94	88,68	0,26	24	0	0	76,4	51,6	24,83	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	2,27	0,018	92,1	90,63	89,7	89,47	0,23	24	0	0	77,1	52	25,15	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	2,246	0,018	90,61	89,1	88,33	88,01	0,32	24	0	0	75,5	50,3	25,24	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	2,336	0,009	92,96	91,5	90,5	90,37	0,13	24	0	0	77,9	52,2	25,67	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	2,332	0,013	92,92	91,49	90,41	90,26	0,15	24	0	0	78,7	53	25,69	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	2,26	0,01	91,41	90,05	89,01	88,9	0,11	24	0	0	77	51,7	25,3	0,6	0,4	-1
12.03.2023	2,285	0,003	91,17	89,88	88,87	88,84	0,03	24	0	0	75,4	49,8	25,65	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	2,14	0,003	91,98	90,69	89,72	89,65	0,07	24	0	0	73,6	49,7	23,81	0,6	0,4	0
14.03.2023	1,956	0,002	102,97	102,19	100,68	100,95	-0,27	24	0	0	70,5	50,9	19,55	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	1,955	0	94,8	94,28	92,74	93,19	-0,45	24	0	0	70,2	48,9	21,28	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	2,112	-0,006	98,26	97,51	95,96	96,38	-0,42	24	0	0	72,6	50,4	22,22	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	2,063	0	100,46	99,57	98,1	98,37	-0,27	24	0	0	72,3	51,2	21,14	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	1,959	-0,006	100,61	100,02	98,38	98,85	-0,47	24	0	0	70	49,8	20,12	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	2,005	0,004	102,98	102,07	100,7	100,85	-0,15	24	0	0	70,4	50,4	19,95	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	1,936	0,014	102,83	101,6	100,6	100,36	0,24	24	0	0	69,9	50,8	19,09	0,6	0,4	-
21.03.2023	1,976	0,009	100,81	99,64	98,58	98,45	0,13	24	0	0	70,3	50,4	19,95	0,6	0,4	-
22.03.2023	1,975	0,001	97,53	96,68	95,37	95,56	-0,19	24	0	0	70,4	49,6	20,79	0,6	0,4	-
23.03.2023	1,974	0,003	101,45	100,41	99,19	99,17	0,02	24	0	0	70,6	50,8	19,86	0,6	0,4	-
Итого:	59,741	0	2677,59	2646,64	2613,05	2614,5	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,741															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	324,687	17777,48	17594,56	17355,22	17350,49
23.03.2023	384,428	20455,07	20241,2	19968,27	19964,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:44:15