

#296876#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,535	0,019	74,92	73,85	73,21	72,93	0,28	23	1	1	71,8	51	20,74	0,6	0,4	-
20.03.2026	1,781	0,013	85,53	84,46	83,53	83,45	0,08	24	0	0	72,2	50,9	21,26	0,6	0,4	-
21.03.2026	1,731	0,016	78,98	77,73	77,17	76,85	0,32	24	0	0	71,5	49,3	22,23	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,853	0,056	86,11	84,04	84,13	83,02	1,11	24	0	0	72,2	50,8	21,34	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,739	0,031	83,43	81,98	81,53	80,98	0,55	24	0	0	71,7	50,7	20,97	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,855	0,086	88,71	86,07	86,65	84,99	1,66	24	0	0	72,4	52	20,41	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,786	0,049	82,34	80,41	80,43	79,46	0,97	24	0	0	71,7	50,1	21,6	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,702	0,028	79,27	77,92	77,5	77,02	0,48	24	0	0	71,8	50,1	21,63	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,68	0,006	79,14	78,27	77,31	77,33	-0,02	24	0	0	71,9	50,1	21,74	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,593	0,005	70,29	69,5	68,68	68,73	-0,05	24	0	0	72	48,8	23,2	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,697	0	74,31	73,6	72,58	72,77	-0,19	24	0	0	72	48,5	23,48	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,69	0,01	71,63	70,48	69,95	69,72	0,23	24	0	0	72,1	48,2	23,96	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,631	0,01	69,54	68,43	67,96	67,7	0,26	24	0	0	72,1	48,3	23,78	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,616	0,011	67,3	66,31	65,76	65,56	0,2	24	0	0	72,1	47,7	24,41	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,606	0,006	66,88	65,9	65,38	65,22	0,16	24	0	0	71,6	47,2	24,42	0,6	0,4	-
03.04.2026	1,669	-0,001	76,19	75,54	74,44	74,7	-0,26	24	0	0	71,6	49	22,58	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,727	0,003	76,72	75,84	74,92	74,96	-0,04	24	0	0	72	49	23,04	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,771	0,017	78,37	77,18	76,57	76,27	0,3	24	0	0	72,3	49,4	22,94	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,714	0,008	76,12	75,11	74,38	74,27	0,11	24	0	0	72	49,1	22,93	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,674	0,006	70,87	69,81	69,24	69,05	0,19	24	0	0	71,9	47,8	24,06	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,711	0,005	72,77	71,95	71,05	71,09	-0,04	24	0	0	73,2	49,2	24,09	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,677	0,016	65,91	64,62	64,38	63,96	0,42	24	0	0	72,1	46,4	25,72	0,6	0,4	-
10.04.2026	1,715	0,047	73,19	71,36	71,48	70,54	0,94	24	0	0	72,4	49	23,36	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,674	0,008	73,68	72,6	72,02	71,8	0,22	24	0	0	71,6	48,5	23,08	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,694	0,012	76,23	75,03	74,45	74,15	0,3	24	0	0	71,8	49,3	22,52	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,67	0,058	76,3	74,3	74,53	73,43	1,1	23	1	1	72,2	50,6	21,65	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,686	0,054	76,81	74,88	75,06	73,99	1,07	24	0	0	71,8	50	21,75	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,642	0,043	71,73	70,02	70,09	69,21	0,88	24	0	0	71,7	49	22,77	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,667	0,045	71,65	69,85	69,98	69,06	0,92	24	0	0	72,3	49,1	23,17	0,6	0,4	-
17.04.2026	1,759	0,053	75,54	73,56	73,77	72,68	1,09	24	0	0	72,8	49,7	23,11	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,712	0,037	79,11	77,44	77,25	76,5	0,75	24	0	0	72,2	50,6	21,65	0,6	0,4	-
Итого:	52,657	0	2349,57	2308,04	2295,38	2281,39	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,657															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1954,724	107189,09	102685,84	104710,18	101218,05
18.04.2026	2007,381	109538,66	104993,88	107005,56	103499,44

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 7:28:31