

#11468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,273	0,027	128,02	126,33	125,08	124,62	0,46	24	0	0	71,8	53,8	17,95	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,202	0,039	129,59	127,75	126,75	126,06	0,69	24	0	0	70	52,9	17,07	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,123	0,024	127,43	125,9	124,71	124,29	0,42	24	0	0	68,9	52,1	16,83	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,142	0,038	128,8	127	125,99	125,33	0,66	24	0	0	69,8	53,1	16,72	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,123	0,047	121,8	119,79	119,16	118,31	0,85	24	0	0	69,1	51,6	17,43	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,164	0,052	125,45	123,32	122,72	121,73	0,99	24	0	0	69,3	52,1	17,18	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,127	0,049	129,35	127,35	126,53	125,67	0,86	24	0	0	69,6	53,1	16,43	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,157	0,044	132,07	130,19	129,17	128,42	0,75	24	0	0	69,7	53,3	16,37	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,15	0,063	124,38	122,07	121,68	120,49	1,19	24	0	0	69,4	52,3	17,12	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,174	0,066	121,29	118,95	118,67	117,45	1,22	24	0	0	69,7	52	17,77	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,183	0,068	122,11	119,73	119,45	118,21	1,24	24	0	0	69,5	51,8	17,69	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,172	0,066	124,27	121,91	121,57	120,36	1,21	24	0	0	69,5	52,2	17,31	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,181	0,055	119	116,84	116,4	115,39	1,01	24	0	0	69,9	51,6	18,27	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,303	0,07	120,52	118,05	117,76	116,51	1,25	24	0	0	71,7	52,7	18,98	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,227	0,066	117,22	114,83	114,59	113,38	1,21	24	0	0	70,8	52	18,85	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,317	0,065	124,06	121,61	121,21	120,02	1,19	24	0	0	71,6	53	18,58	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,245	0,064	123,58	121,2	120,85	119,63	1,22	24	0	0	70,3	52,3	18,02	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,174	0,066	123,03	120,65	120,47	119,2	1,27	24	0	0	68,5	51	17,47	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,148	0,045	130,49	128,6	127,72	126,98	0,74	24	0	0	68,6	52,1	16,49	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,043	0,035	130,51	128,88	127,76	127,17	0,59	24	0	0	68,7	53	15,73	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,046	0,025	123,54	122,02	120,94	120,49	0,45	24	0	0	68,3	51,6	16,69	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,058	0,023	118,4	116,86	115,93	115,48	0,45	24	0	0	67,8	50,2	17,55	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,092	0,034	121,68	120,03	119,16	118,57	0,59	24	0	0	68,4	51,1	17,28	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,161	0,041	128,11	126,26	125,4	124,68	0,72	24	0	0	68,7	51,8	16,91	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,092	0,041	132,89	131,07	130,08	129,35	0,73	24	0	0	68,5	52,7	15,77	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,098	0,05	133,96	131,93	131,11	130,19	0,92	24	0	0	68,6	53	15,59	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,087	0,056	135,39	133,33	132,53	131,53	1	24	0	0	68,6	53,3	15,3	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,077	0,061	138,03	135,85	135,05	133,99	1,06	24	0	0	68,9	54	14,93	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2,086	0,066	133,18	130,87	130,35	129,14	1,21	24	0	0	68,5	53	15,49	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,09	0,074	123,75	121,28	121,11	119,72	1,39	24	0	0	68,8	52,2	16,62	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	2,071	0,078	122,07	119,55	119,45	118	1,45	24	0	0	68,6	51,9	16,7	0,6	0,4	-
Итого:	66,586	0	3913,97	3850	3829,35	3800,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,586															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	861,627	53778,2	53273,9	52532,94	52501,1
23.04.2021	928,213	57692,17	57123,9	56362,29	56301,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:17:06