

#11464#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,145	0,075	121,51	118,96	118,89	117,47	1,42	24	0	0	69,1	51,7	17,4	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,067	0,069	119,24	116,84	116,7	115,41	1,29	24	0	0	68,8	51,6	17,11	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,083	0,072	114,11	111,64	111,69	110,3	1,39	24	0	0	68,4	50,4	18	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,066	0,071	117,19	114,74	114,69	113,32	1,37	24	0	0	68,8	51,4	17,37	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,117	0,082	122,7	120,11	120,09	118,58	1,51	24	0	0	68,6	51,7	16,95	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,068	0,071	120,53	118,05	117,98	116,58	1,4	24	0	0	68,4	51,6	16,88	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,029	0,034	65,21	63,98	63,93	63,22	0,71	24	0	0	65,8	50,3	15,48	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,633	0,035	58,03	57,09	56,83	56,23	0,6	24	0	0	67,2	56,6	10,56	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,584	0,039	56,18	55,2	55,06	54,39	0,67	24	0	0	66,6	56,6	9,9	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,632	0,039	56,08	55,08	54,91	54,26	0,65	24	0	0	67	56,2	10,79	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,565	0,025	43,09	42,37	42,26	41,82	0,44	24	0	0	66,1	53,3	12,84	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,487	0,01	32	31,57	31,33	31,19	0,14	24	0	0	65,9	50,6	15,26	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,527	0,005	30,88	30,47	30,3	30,16	0,14	24	0	0	65,9	48,7	17,21	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,528	0,006	32	31,6	31,29	31,24	0,05	24	0	0	66,2	49,6	16,67	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,545	0,005	33,31	32,93	32,59	32,56	0,03	24	0	0	66,4	49,8	16,58	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,572	0,004	34,57	34,19	33,85	33,79	0,06	24	0	0	66,4	49,6	16,75	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,537	0,005	35,41	35,05	34,69	34,61	0,08	24	0	0	66,7	51,4	15,32	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,53	0,008	37,05	36,7	36,33	36,21	0,12	24	0	0	66,9	52,4	14,43	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,57	0,008	39,07	38,72	38,33	38,2	0,13	24	0	0	67	52,4	14,62	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,512	0,005	33,44	33,14	32,8	32,73	0,07	24	0	0	66,5	51,1	15,44	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,553	0,004	33,16	32,86	32,52	32,46	0,06	24	0	0	65,5	48,6	16,94	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,515	0,006	39,59	39,29	38,87	38,77	0,1	24	0	0	65,7	52,6	13,11	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,536	0,009	39,22	38,88	38,5	38,35	0,15	24	0	0	65,2	51,5	13,7	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,541	0,012	39,75	39,39	39,03	38,86	0,17	24	0	0	65,7	52	13,65	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,503	0,007	37,65	37,4	36,93	36,87	0,06	24	0	0	65,4	51,8	13,56	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,502	0	35,97	35,74	35,26	35,29	-0,03	24	0	0	65,1	50,9	14,19	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,531	0,003	36,53	36,24	35,81	35,81	0	24	0	0	65,3	50,5	14,81	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,462	0,006	36,3	36,03	35,58	35,56	0,02	24	0	0	65,3	52,4	12,89	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,535	0,001	36,63	36,3	35,91	35,85	0,06	24	0	0	65,2	50,3	14,85	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,511	0,008	36,84	36,47	36,12	36,02	0,1	24	0	0	65,7	51,7	14	0,6	0,4	-
Итого:	25,986	0	1673,24	1647,03	1639,07	1626,11	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,986															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	928,213	57692,17	57123,9	56362,29	56301,46
23.05.2021	954,199	59365,41	58770,93	58001,36	57927,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:48:32