

#84082#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6640  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208170  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,954	-0,004	102,55	101,85	100,22	100,58	-0,36	24	0	0	71	51,3	19,66	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	1,933	-0,001	104,17	103,38	101,88	102,13	-0,25	24	0	0	70,1	51,1	19,08	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	1,894	0,011	108,12	107,02	105,82	105,69	0,13	24	0	0	68,8	51	17,79	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	1,9	0,021	113,7	112,42	111,28	110,97	0,31	24	0	0	69	52,1	16,91	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	1,952	0,02	120,5	119,18	117,84	117,56	0,28	24	0	0	70	53,6	16,42	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	2,004	0,036	127,16	125,51	124,24	123,67	0,57	24	0	0	71,5	55,7	15,84	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	2,019	0,034	130,53	128,9	127,48	126,94	0,54	24	0	0	72,8	57,2	15,55	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	1,859	0,03	118,13	116,65	115,39	114,92	0,47	24	0	0	72,3	56,5	15,85	0,6	0,4	-
02.05.2024	1,122	0,017	79,39	78,53	77,75	77,44	0,31	24	0	0	68,1	53,9	14,17	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,495	0,012	74,91	74,5	73,1	72,97	0,13	24	0	0	73,6	67	6,64	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,481	0,011	73,12	72,79	71,64	71,55	0,09	24	0	0	67,3	60,7	6,58	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,523	0,005	72,86	72,54	71,32	71,3	0,02	24	0	0	68,7	61,4	7,3	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,452	0,013	60,33	59,95	59,11	58,98	0,13	24	0	0	67,2	59,7	7,49	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,524	0,013	53,64	53,15	52,46	52,31	0,15	24	0	0	68,8	59	9,79	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,479	0,02	49,63	49,16	48,61	48,39	0,22	24	0	0	67,9	58,4	9,56	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,546	0,018	49,82	49,33	48,78	48,56	0,22	24	0	0	68,6	57,6	10,91	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,52	0,013	48,68	48,24	47,64	47,48	0,16	24	0	0	68,2	57,5	10,67	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,509	0,021	48,03	47,59	47,07	46,84	0,23	24	0	0	68,1	57,6	10,52	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,492	0,016	48,06	47,64	47,02	46,87	0,15	24	0	0	68,3	58	10,26	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,525	0,016	47,96	47,52	47	46,81	0,19	24	0	0	68,2	57,3	10,9	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,5	0,017	47,67	47,25	46,69	46,49	0,2	24	0	0	67,8	57,4	10,4	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,487	0,015	49,02	48,64	48,03	47,87	0,16	24	0	0	68,4	58,5	9,91	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,515	0,014	49,7	49,26	48,67	48,51	0,16	24	0	0	68,4	58	10,34	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,462	0,015	50,03	49,65	49,02	48,84	0,18	24	0	0	68,5	59,3	9,18	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,503	0,011	50,36	49,97	49,32	49,19	0,13	24	0	0	68,2	58,2	10,02	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,487	0,013	51,25	50,87	50,2	50,03	0,17	24	0	0	68,2	58,7	9,46	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,473	0,012	51,67	51,3	50,6	50,47	0,13	24	0	0	68,2	59	9,17	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,475	0,01	52,89	52,52	51,73	51,62	0,11	24	0	0	68,6	59,6	9,04	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,406	0,01	51,58	51,29	50,5	50,43	0,07	24	0	0	68,3	60,4	7,89	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,384	0,013	50,68	50,38	49,62	49,49	0,13	24	0	0	68,4	60,8	7,55	0,6	0,4	-
Итого:	26,875	0	2136,14	2116,98	2090,03	2084,9	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,875															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	902,975	53692,69	53574,41	52450,35	52830,4
23.05.2024	929,85	55828,83	55691,39	54540,38	54915,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 8:16:06