

#11462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,5	0,002	55,4	55,16	54,24	54,33	-0,09	24	0	0	67,4	58,1	9,29	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,492	0,003	54,6	54,37	53,49	53,51	-0,02	24	0	0	67,4	58,3	9,14	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,491	0,003	54,08	53,87	52,95	53,05	-0,1	24	0	0	67,4	58,1	9,29	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,499	0,005	52,39	52,16	51,36	51,36	0	24	0	0	66,9	57,2	9,71	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,527	0,003	51,99	51,76	50,95	50,99	-0,04	24	0	0	66,9	56,5	10,35	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,514	0,003	54,87	54,67	53,72	53,84	-0,12	24	0	0	67,5	57,8	9,69	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,471	0,001	55,15	54,98	53,99	54,11	-0,12	24	0	0	67,3	58,5	8,85	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,489	0	54,86	54,68	53,72	53,8	-0,08	24	0	0	67,3	58,2	9,13	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,479	0,001	55	54,82	53,82	53,94	-0,12	24	0	0	67,4	58,4	8,99	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,514	0,003	55,46	55,27	54,33	54,42	-0,09	24	0	0	67,4	57,9	9,56	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,46	0,001	55,55	55,41	54,38	54,54	-0,16	24	0	0	67,5	58,9	8,6	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,489	0,003	54,01	53,85	52,91	53,03	-0,12	24	0	0	67,2	57,9	9,33	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,525	0,001	56,75	56,59	55,56	55,73	-0,17	24	0	0	67,4	57,7	9,64	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,479	0,002	58,71	58,59	57,51	57,62	-0,11	24	0	0	67,8	59,4	8,39	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,463	0	58,6	58,48	57,4	57,53	-0,13	24	0	0	67,7	59,5	8,17	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,485	0,002	59,13	59	57,93	58,02	-0,09	24	0	0	67,8	59,4	8,43	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,459	0	57,73	57,63	56,53	56,66	-0,13	24	0	0	67,6	59,4	8,2	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,456	0,001	57,02	56,91	55,82	55,96	-0,14	24	0	0	67,4	59,2	8,26	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,457	0,002	59,28	59,21	58,07	58,21	-0,14	24	0	0	67,8	59,9	7,95	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,467	0,001	56,79	56,7	55,63	55,77	-0,14	24	0	0	67,5	59	8,5	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,477	0	56,77	56,68	55,57	55,75	-0,18	24	0	0	67,4	58,7	8,71	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,487	0,001	58,45	58,34	57,24	57,39	-0,15	24	0	0	67,5	58,8	8,62	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,444	0,001	54,38	54,32	53,25	53,46	-0,21	24	0	0	66,5	57,9	8,52	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,433	0,001	57,15	57,12	55,97	56,17	-0,2	24	0	0	67,3	59,4	7,94	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,46	0,001	56,4	56,31	55,23	55,45	-0,22	24	0	0	67,2	58,7	8,58	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,506	0	56,36	56,27	55,2	55,4	-0,2	24	0	0	67,1	57,8	9,33	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,474	0	56,89	56,82	55,69	55,94	-0,25	24	0	0	67,3	58,5	8,74	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,448	0,001	56,03	56,01	54,89	55,13	-0,24	24	0	0	66,5	58,2	8,35	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,435	0	59,32	59,32	58,11	58,32	-0,21	24	0	0	67,7	60	7,7	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,45	0	56,29	56,22	55,16	55,29	-0,13	24	0	0	66,9	58,6	8,25	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,424	-0,003	58,72	58,9	57,52	57,92	-0,4	24	0	0	67,6	59,8	7,74	0,6	0,4	-
Итого:	14,754	0	1744,13	1740,42	1708,14	1712,64	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,754															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	454,138	25055,26	24918,6	24467,87	24580,36
23.06.2023	468,892	26799,39	26659,02	26176,01	26293

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:14:45