

#88358#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2024 | 0,304 | 0,011 | 53,81 | 53,49 | 52,62 | 52,51 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 69 | 63,5 | 5,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.05.2024 | 0,336 | 0,013 | 52,98 | 52,66 | 51,82 | 51,68 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 62,5 | 6,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.05.2024 | 0,342 | 0,009 | 52,84 | 52,56 | 51,7 | 51,63 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 62,4 | 6,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.05.2024 | 0,346 | 0,006 | 52,8 | 52,49 | 51,61 | 51,57 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 62,2 | 6,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.05.2024 | 0,332 | 0,014 | 53,16 | 52,82 | 51,98 | 51,84 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 63 | 6,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.05.2024 | 0,35 | 0,012 | 52,99 | 52,62 | 51,8 | 51,67 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 62,4 | 6,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.05.2024 | 0,231 | 0,01 | 40,87 | 40,75 | 40,02 | 39,99 | 0,03 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 62,7 | 5,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.05.2024 | 0,368 | -0,001 | 54,1 | 54,22 | 52,9 | 53,26 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 62 | 7,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.06.2024 | 0,399 | -0,001 | 55,45 | 55,61 | 54,25 | 54,61 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 61,9 | 7,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.06.2024 | 0,421 | -0,002 | 51,48 | 51,62 | 50,42 | 50,74 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 59,4 | 8,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.06.2024 | 0,439 | -0,003 | 53,48 | 53,62 | 52,31 | 52,72 | -0,41 | 24 | 0 | 0 | 69 | 60,2 | 8,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.06.2024 | 0,449 | -0,001 | 55,5 | 55,64 | 54,29 | 54,66 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 61,1 | 8,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.06.2024 | 0,358 | -0,001 | 54,05 | 54,12 | 52,87 | 53,16 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 61,6 | 7,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.06.2024 | 0,444 | 0,001 | 54,02 | 53,88 | 52,84 | 52,97 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 60,5 | 8,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.06.2024 | 0,396 | 0,001 | 51,58 | 51,46 | 50,52 | 50,63 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 60,2 | 7,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.06.2024 | 0,464 | 0,001 | 53,7 | 53,5 | 52,51 | 52,59 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 59,9 | 8,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.06.2024 | 0,515 | 0,008 | 54,59 | 54,33 | 53,44 | 53,41 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 60 | 9,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.06.2024 | 0,502 | 0,002 | 53,4 | 53,15 | 52,21 | 52,27 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 59,2 | 9,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.06.2024 | 0,49 | 0,001 | 54,34 | 54,12 | 53,16 | 53,23 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 59,9 | 9,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.06.2024 | 0,513 | 0,002 | 52,4 | 52,18 | 51,23 | 51,37 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 58,6 | 10,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.06.2024 | 0,513 | 0,002 | 52,74 | 52,53 | 51,59 | 51,68 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 58,7 | 9,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.06.2024 | 0,524 | 0,001 | 53,43 | 53,2 | 52,23 | 52,34 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 58,8 | 10,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.06.2024 | 0,528 | 0,001 | 53,92 | 53,69 | 52,73 | 52,84 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 69 | 58,9 | 10,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.06.2024 | 0,535 | 0,001 | 53,99 | 53,76 | 52,81 | 52,89 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 59 | 10,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.06.2024 | 0,443 | 0,002 | 51,97 | 51,8 | 50,86 | 50,95 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 60 | 8,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.06.2024 | 0,474 | 0,004 | 54,86 | 54,6 | 53,66 | 53,68 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 60,4 | 8,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.06.2024 | 0,502 | 0,004 | 55,13 | 54,87 | 53,93 | 53,97 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 60,3 | 9,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.06.2024 | 0,533 | 0 | 54,63 | 54,4 | 53,43 | 53,52 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 59,2 | 10,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.06.2024 | 0,464 | 0,001 | 55,44 | 55,24 | 54,24 | 54,33 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 60,2 | 8,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.06.2024 | 0,491 | 0,002 | 55,03 | 54,81 | 53,83 | 53,95 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 59,1 | 9,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.06.2024 | 0,535 | 0,006 | 56,26 | 55,96 | 55,03 | 55,02 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 59,6 | 9,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 13,541 | 0 | 1654,94 | 1649,7 | 1618,84 | 1621,68 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,541 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2024 | 929,85 | 55828,83 | 55691,39 | 54540,38 | 54915,3 |
| 23.06.2024 | 943,391 | 57483,77 | 57341,09 | 56159,22 | 56536,98 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 9:10:02