

#11466#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,414	0,011	31,05	30,63	30,33	30,21	0,12	24	0	0	67	53,7	13,33	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,372	0,015	31,03	30,62	30,36	30,17	0,19	24	0	0	66,5	54,7	11,82	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,424	0,013	31,26	30,84	30,57	30,42	0,15	24	0	0	66,9	53,3	13,58	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,474	0,01	30,57	30,14	29,9	29,77	0,13	24	0	0	66,8	51,2	15,57	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,415	0,012	30,8	30,39	30,13	29,96	0,17	24	0	0	66,5	53,1	13,43	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,391	0,018	33,28	32,83	32,68	32,38	0,3	24	0	1	64,4	52,9	11,5	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,373	0,016	37,02	36,52	36,34	36,05	0,29	24	0	0	62,2	52,4	9,77	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,44	0,022	43,16	42,5	42,22	41,85	0,37	24	0	0	67	57,2	9,86	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,454	0,025	42,02	41,34	41,1	40,72	0,38	24	0	0	66,8	56,3	10,53	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,427	0,03	41,89	41,2	41,05	40,57	0,48	24	0	0	66,6	56,8	9,76	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,424	0,031	41,77	41,12	40,97	40,49	0,48	24	0	0	66,5	56,8	9,67	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,45	0,03	41,7	41,04	40,93	40,44	0,49	24	0	0	66,4	56,1	10,34	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,412	0,029	41,53	40,91	40,75	40,29	0,46	24	0	0	66	56,5	9,42	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,43	0,027	41,85	41,22	41,08	40,62	0,46	24	0	0	65,9	56,1	9,79	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,414	0,03	41,65	41,05	40,93	40,44	0,49	24	0	0	65,7	56,3	9,4	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,428	0,026	41,58	41,03	40,83	40,45	0,38	24	0	0	65,5	55,6	9,9	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,46	0,026	41,84	41,24	41,07	40,65	0,42	24	0	0	65,8	55,2	10,62	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,416	0,025	41,22	40,63	40,5	40,06	0,44	24	0	0	65,3	55,7	9,64	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,417	0,027	40,99	40,46	40,27	39,88	0,39	24	0	0	66	56,2	9,79	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,395	0,023	40,88	40,46	40,16	39,87	0,29	24	0	0	65,7	56,3	9,43	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,441	0,022	41,33	40,88	40,6	40,28	0,32	24	0	0	65,9	55,5	10,35	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,374	0,027	41,67	41,21	40,95	40,55	0,4	24	0	0	65,6	57,1	8,52	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,38	0,033	42,17	41,58	41,45	40,89	0,56	24	0	0	65,6	57,2	8,36	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,379	0,021	39,67	39,14	38,93	38,6	0,33	24	0	0	64	54,8	9,27	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,398	0,026	40,94	40,36	40,19	39,79	0,4	24	0	0	65,5	56,2	9,28	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,402	0,028	40,48	39,9	39,76	39,33	0,43	24	0	0	65,3	55,8	9,52	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,397	0,028	41,32	40,76	40,6	40,13	0,47	24	0	0	65,7	56,5	9,13	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,393	0,026	42,24	41,7	41,49	41,04	0,45	24	0	0	65,5	56,7	8,81	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,407	0,025	42,74	42,2	41,93	41,55	0,38	24	0	0	65,7	56,6	9,09	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,392	0,025	42,23	41,72	41,47	41,1	0,37	24	0	0	65,5	56,6	8,92	0,6	0,4	-
Итого:	12,393	0	1181,88	1165,62	1159,54	1148,55	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,393															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	968,764	60358,77	59751,71	58974,94	58896,1
23.07.2021	981,157	61540,65	60917,33	60134,48	60044,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:41:30