

#90625#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 21.07.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,551	0,005	54,54	54,23	53,34	53,33	0,01	24	0	0	69	58,7	10,3	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,495	0,004	52,05	51,81	50,96	50,98	-0,02	24	0	0	68,4	58,8	9,69	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,067	0	10,21	10,27	10,07	10,16	-0,09	24	0	1	54,9	47,8	7,07	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,285	-0,007	45,68	45,81	44,72	45,01	-0,29	24	0	1	68,7	62	6,71	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,464	0,002	80,25	80,14	78,53	78,66	-0,13	24	0	0	69,4	63,3	6,01	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,484	0,001	77,5	77,3	75,82	75,89	-0,07	24	0	0	69,4	63	6,41	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,527	-0,002	77,01	77	75,33	75,63	-0,3	24	0	0	69,5	62,3	7,21	0,6	0,4	-
01.07.2024	0,534	0,004	76,39	76,19	74,71	74,84	-0,13	24	0	0	69,5	62,4	7,17	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,507	0,011	76,02	75,68	74,34	74,3	0,04	24	0	0	69,8	63	6,76	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,528	0,005	75,55	75,23	73,87	73,87	0	24	0	0	69,5	62,4	7,11	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,571	0,008	77,34	76,97	75,65	75,61	0,04	24	0	0	69,8	62,3	7,48	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,52	0,002	76,58	76,26	74,9	74,9	0	24	0	0	69,3	62,4	6,9	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,533	0,005	78,09	77,82	76,41	76,43	-0,02	24	0	0	69,4	62,5	6,97	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,533	0,001	78,09	77,85	76,4	76,46	-0,06	24	0	0	69,7	62,7	6,97	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,415	0	59,5	59,47	58,26	58,48	-0,22	23	1	1	67,7	60,4	7,34	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,463	-0,007	52,41	52,66	51,3	51,81	-0,51	24	0	0	68,2	58,7	9,54	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,424	-0,012	50,93	51,25	49,86	50,41	-0,55	24	0	0	68,7	59,6	9,1	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,401	-0,009	49,07	49,4	48,05	48,6	-0,55	24	0	0	68,3	59,3	8,99	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,377	-0,007	48,88	49,24	47,9	48,45	-0,55	24	0	0	68,3	59,8	8,46	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,403	-0,013	48,46	48,83	47,45	48,05	-0,6	24	0	0	68,5	59,3	9,21	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,418	-0,01	47,08	47,43	46,11	46,65	-0,54	24	0	0	68,6	58,8	9,74	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,417	-0,012	51,86	52,21	50,77	51,35	-0,58	24	0	0	68,3	59,4	8,83	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,379	-0,013	55,02	55,41	53,84	54,47	-0,63	24	0	0	68,2	60,5	7,71	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,45	0,001	57,5	57,47	56,3	56,44	-0,14	24	0	0	70,5	62,4	8,09	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,434	0	57,1	57,19	55,85	56,13	-0,28	24	0	0	70,8	62,8	8,07	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,433	-0,001	55,18	55,29	53,97	54,3	-0,33	24	0	0	70,6	62,3	8,35	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,435	-0,001	54,97	55,12	53,77	54,14	-0,37	24	0	0	70,9	62,4	8,44	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,402	-0,004	48,7	48,89	47,65	48,05	-0,4	24	0	0	69,8	60,9	8,89	0,6	0,4	-
Итого:	12,45	0	1671,96	1672,42	1636,13	1643,4	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,45															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	943,391	57483,77	57341,09	56159,22	56536,98
21.07.2024	955,841	59155,73	59013,51	57795,35	58180,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30.07.2024 7:51:05